

Einspeisemanagement-Einsätze (gem. EEG §11) bei der Schleswig-Holstein Netz AG in 2013

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
1	01.01.2013 06:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	72
1	01.01.2013 07:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
2	01.01.2013 20:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	37
2	01.01.2013 21:30	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
3	02.01.2013 15:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	5
3	02.01.2013 15:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		25
3	02.01.2013 16:14	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
3	02.01.2013 16:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
4	02.01.2013 18:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	16
4	02.01.2013 18:34	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
5	03.01.2013 06:00	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	6
5	03.01.2013 06:06	HEI	Marne West	T 123	30		31
5	03.01.2013 06:37	HEI	Marne West	T 123	0		144
5	03.01.2013 09:01	HEI	Marne West	T 123	30		10
5	03.01.2013 09:11	HEI	Marne West	T 123	60		6
5	03.01.2013 09:17	HEI	Marne West	T 123	30		224
5	03.01.2013 13:01	HEI	Marne West	T 123	60		10
5	03.01.2013 13:11	HEI	Marne West	T 123	100		
6	03.01.2013 06:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	5
6	03.01.2013 06:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		5
6	03.01.2013 06:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		766
6	03.01.2013 18:57	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		10
6	03.01.2013 19:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		13
6	03.01.2013 19:20	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
7	03.01.2013 16:40	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	92
7	03.01.2013 18:12	HEI	Marne West	T 123	100		
8	03.01.2013 19:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	17
8	03.01.2013 20:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
9	03.01.2013 21:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	47
9	03.01.2013 22:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
10	04.01.2013 06:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	41
10	04.01.2013 06:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
11	04.01.2013 09:32	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	89
11	04.01.2013 11:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
12	04.01.2013 11:32	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	71

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
12	04.01.2013 12:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		168
12	04.01.2013 15:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		68
12	04.01.2013 16:39	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		42
12	04.01.2013 17:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		229
12	04.01.2013 21:10	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
13	04.01.2013 13:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	95
13	04.01.2013 14:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
14	06.01.2013 15:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	29
14	06.01.2013 15:50	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
15	18.01.2013 20:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	78
15	18.01.2013 21:23	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
16	21.01.2013 06:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	6
16	21.01.2013 06:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		5
16	21.01.2013 06:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		11
16	21.01.2013 06:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		5
16	21.01.2013 06:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		18
16	21.01.2013 06:47	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		5
16	21.01.2013 06:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		139
16	21.01.2013 09:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		6
16	21.01.2013 09:17	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		131
16	21.01.2013 11:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		10
16	21.01.2013 11:38	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		46
16	21.01.2013 12:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		27
16	21.01.2013 12:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		9
16	21.01.2013 13:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		58
16	21.01.2013 13:58	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		36
16	21.01.2013 14:34	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		103
16	21.01.2013 16:17	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
16	21.01.2013 16:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
17	21.01.2013 11:46	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	19
17	21.01.2013 12:05	HEI	Hemme West	T 121	30		130
17	21.01.2013 14:15	HEI	Hemme West	T 121	60		5
17	21.01.2013 14:20	HEI	Hemme West	T 121	100		
18	21.01.2013 14:30	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	105
18	21.01.2013 16:15	HEI	Hemme West	T 121	100		
19	26.01.2013 21:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	38
19	26.01.2013 21:56	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
20	27.01.2013 09:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	227
20	27.01.2013 13:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
21	27.01.2013 10:33	SL	Tarp	T 121	0	Überlastung	1
21	27.01.2013 10:34	SL	Tarp	T 121	100		
22	27.01.2013 10:33	SL	Tarp	T 122	0	Überlastung	1
22	27.01.2013 10:34	SL	Tarp	T 122	100		
23	27.01.2013 15:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	78
23	27.01.2013 16:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
24	27.01.2013 17:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	220
24	27.01.2013 20:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		37
24	27.01.2013 21:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		33
24	27.01.2013 22:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
25	28.01.2013 21:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	59
25	28.01.2013 22:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
26	28.01.2013 23:40	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	11
26	28.01.2013 23:51	HEI	Hemme West	T 121	30		754
26	29.01.2013 12:25	HEI	Hemme West	T 121	60		5
26	29.01.2013 12:30	HEI	Hemme West	T 121	100		
27	29.01.2013 02:52	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	118
27	29.01.2013 04:50	SL	Schuby	T 122	100		
28	29.01.2013 06:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11
28	29.01.2013 06:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		557
28	29.01.2013 15:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		11
28	29.01.2013 15:39	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		1
28	29.01.2013 15:40	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
29	29.01.2013 15:45	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	32
29	29.01.2013 16:17	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		25
29	29.01.2013 16:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
29	29.01.2013 16:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
30	30.01.2013 00:13	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	407
30	30.01.2013 07:00	HEI	Hemme West	T 121	100		
31	30.01.2013 00:49	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	311
31	30.01.2013 06:00	SL	Schuby	T 122	100		
32	30.01.2013 01:29	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	210
32	30.01.2013 04:59	SL	Schobüll	T 121	100		
33	30.01.2013 06:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	7
33	30.01.2013 06:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		61
33	30.01.2013 07:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		43

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
33	30.01.2013 07:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		77
33	30.01.2013 09:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
33	30.01.2013 09:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
34	30.01.2013 11:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	56
34	30.01.2013 12:38	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		1.044
34	31.01.2013 06:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		5
34	31.01.2013 06:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		5
34	31.01.2013 06:12	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		1.746
34	01.02.2013 11:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		10
34	01.02.2013 11:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
34	01.02.2013 11:38	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
35	30.01.2013 13:54	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	20
35	30.01.2013 14:14	SL	Schuby	T 122	100		
36	30.01.2013 14:10	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	62
36	30.01.2013 15:12	HEI	Hemme West	T 121	30		1.078
36	31.01.2013 09:10	HEI	Hemme West	T 121	60		5
36	31.01.2013 09:15	HEI	Hemme West	T 121	100		
37	30.01.2013 14:42	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
37	30.01.2013 14:47	SL	Schuby	T 122	30		5
37	30.01.2013 14:52	SL	Schuby	T 122	0		178
37	30.01.2013 17:50	SL	Schuby	T 122	30		5
37	30.01.2013 17:55	SL	Schuby	T 122	60		5
37	30.01.2013 18:00	SL	Schuby	T 122	100		
38	30.01.2013 18:07	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	184
38	30.01.2013 21:11	SL	Schuby	T 122	30		626
38	31.01.2013 07:37	SL	Schuby	T 122	60		18
38	31.01.2013 07:55	SL	Schuby	T 122	100		
39	31.01.2013 01:52	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	84
39	31.01.2013 03:16	SL	Schobüll	T 121	100		
40	31.01.2013 06:07	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	176
40	31.01.2013 09:03	HEI	Marne West	T 123	30		42
40	31.01.2013 09:45	HEI	Marne West	T 123	60		16
40	31.01.2013 10:01	HEI	Marne West	T 123	100		
41	31.01.2013 10:13	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	25
41	31.01.2013 10:38	HEI	Marne West	T 123	100		
42	31.01.2013 10:44	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	31
42	31.01.2013 11:15	HEI	Hemme West	T 121	100		
43	31.01.2013 13:23	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	517

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
43	31.01.2013 22:00	HEI	Marne West	T 123	100		
44	31.01.2013 14:22	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	28
44	31.01.2013 14:50	HEI	Hemme West	T 121	30		131
44	31.01.2013 17:01	HEI	Hemme West	T 121	0		584
44	01.02.2013 02:45	HEI	Hemme West	T 121	30		5
44	01.02.2013 02:50	HEI	Hemme West	T 121	60		5
44	01.02.2013 02:55	HEI	Hemme West	T 121	100		
45	31.01.2013 14:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	22
45	31.01.2013 15:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
46	31.01.2013 16:52	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	73
46	31.01.2013 18:05	SL	Schuby	T 122	100		
47	31.01.2013 19:02	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	196
47	31.01.2013 22:18	SL	Schuby	T 122	30		42
47	31.01.2013 23:00	SL	Schuby	T 122	60		5
47	31.01.2013 23:05	SL	Schuby	T 122	100		
48	01.02.2013 03:41	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	25
48	01.02.2013 04:06	HEI	Hemme West	T 121	30		164
48	01.02.2013 06:50	HEI	Hemme West	T 121	60		5
48	01.02.2013 06:55	HEI	Hemme West	T 121	100		
49	01.02.2013 07:25	SL	Tarp	T 121	0	Überlastung	1
49	01.02.2013 07:26	SL	Tarp	T 121	100		
50	01.02.2013 07:25	SL	Tarp	T 122	0	Überlastung	1
50	01.02.2013 07:26	SL	Tarp	T 122	100		
51	04.02.2013 16:22	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	24
51	04.02.2013 16:46	HEI	Marne West	T 123	30		350
51	04.02.2013 22:36	HEI	Marne West	T 123	60		10
51	04.02.2013 22:46	HEI	Marne West	T 123	100		
52	04.02.2013 19:02	HEI	Hemme West	T 121	30	Überlastung	6
52	04.02.2013 19:08	HEI	Hemme West	T 121	0		222
52	04.02.2013 22:50	HEI	Hemme West	T 121	30		5
52	04.02.2013 22:55	HEI	Hemme West	T 121	60		5
52	04.02.2013 23:00	HEI	Hemme West	T 121	100		
53	04.02.2013 22:02	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	149
53	05.02.2013 00:31	SL	Schuby	T 122	30		28
53	05.02.2013 00:59	SL	Schuby	T 122	60		6
53	05.02.2013 01:05	SL	Schuby	T 122	100		
54	05.02.2013 00:20	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	8

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
54	05.02.2013 00:28	HEI	Hemme West	T 121	30		242
54	05.02.2013 04:30	HEI	Hemme West	T 121	60		5
54	05.02.2013 04:35	HEI	Hemme West	T 121	100		
55	05.02.2013 00:33	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	19
55	05.02.2013 00:52	SL	Schobüll	T 121	100		
56	05.02.2013 02:00	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	6
56	05.02.2013 02:06	SL	Schuby	T 122	30		114
56	05.02.2013 04:00	SL	Schuby	T 122	60		5
56	05.02.2013 04:05	SL	Schuby	T 122	100		
57	05.02.2013 02:56	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30	Überlastung	10
57	05.02.2013 03:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
57	05.02.2013 03:16	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
58	05.02.2013 04:55	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	40
58	05.02.2013 05:35	HEI	Hemme West	T 121	100		
59	05.02.2013 06:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	10
59	05.02.2013 06:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		23
59	05.02.2013 06:34	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
59	05.02.2013 06:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
60	05.02.2013 11:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	14
60	05.02.2013 11:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
61	05.02.2013 13:46	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	14
61	05.02.2013 14:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
62	05.02.2013 16:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	22
62	05.02.2013 16:46	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
63	05.02.2013 18:55	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	13
63	05.02.2013 19:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
64	11.02.2013 11:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	7
64	11.02.2013 11:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		11
64	11.02.2013 11:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		15
64	11.02.2013 12:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
65	11.02.2013 12:12	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	24
65	11.02.2013 12:36	NF	Toftum	T 61	100		
66	11.02.2013 12:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	92
66	11.02.2013 13:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
67	11.02.2013 13:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
67	11.02.2013 13:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
68	11.02.2013 14:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	137
68	11.02.2013 16:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
69	11.02.2013 14:29	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	61
69	11.02.2013 15:30	NF	Toftum	T 61	100		
70	14.02.2013 11:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	45
70	14.02.2013 12:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		86
70	14.02.2013 14:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
70	14.02.2013 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
71	02.03.2013 19:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	156
71	02.03.2013 22:04	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
72	03.03.2013 12:44	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	58
72	03.03.2013 13:42	NF	Toftum	T 61	100		
73	04.03.2013 13:16	NF	Brekum	T 122	60	Überlastung	93
73	04.03.2013 14:49	NF	Brekum	T 122	100		
74	05.03.2013 11:27	NF	Brekum	T 122	60	Überlastung	25
74	05.03.2013 11:52	NF	Brekum	T 122	30		21
74	05.03.2013 12:13	NF	Brekum	T 122	0		105
74	05.03.2013 13:58	NF	Brekum	T 122	30		10
74	05.03.2013 14:08	NF	Brekum	T 122	60		10
74	05.03.2013 14:18	NF	Brekum	T 122	100		
75	07.03.2013 09:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	88
75	07.03.2013 10:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		38
75	07.03.2013 11:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		286
75	07.03.2013 16:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
76	07.03.2013 10:11	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	73
76	07.03.2013 11:24	SL	Schobüll	T 121	30		186
76	07.03.2013 14:30	SL	Schobüll	T 121	60		156
76	07.03.2013 17:06	SL	Schobüll	T 121	100		
77	07.03.2013 10:36	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	326
77	07.03.2013 16:02	NF	Toftum	T 61	100		
78	07.03.2013 11:06	NF	Brekum	T 121	60	Überlastung	5
78	07.03.2013 11:11	NF	Brekum	T 121	30		5
78	07.03.2013 11:16	NF	Brekum	T 121	0		91
78	07.03.2013 12:47	NF	Brekum	T 121	30		10
78	07.03.2013 12:57	NF	Brekum	T 121	60		10
78	07.03.2013 13:07	NF	Brekum	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
79	07.03.2013 11:15	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	16
79	07.03.2013 11:31	SL	Lindewitt	T 121	30		413
79	07.03.2013 18:24	SL	Lindewitt	T 121	60		864
79	08.03.2013 08:48	SL	Lindewitt	T 121	100		
80	07.03.2013 12:25	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	175
80	07.03.2013 15:20	OH	Cismar West	T 111	100		
81	07.03.2013 13:16	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	6
81	07.03.2013 13:22	NF	Breklum	T 121	30		5
81	07.03.2013 13:27	NF	Breklum	T 121	0		30
81	07.03.2013 13:57	NF	Breklum	T 121	30		10
81	07.03.2013 14:07	NF	Breklum	T 121	60		10
81	07.03.2013 14:17	NF	Breklum	T 121	100		
82	07.03.2013 13:19	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	28
82	07.03.2013 13:47	HEI	Hemme West	T 121	30		603
82	07.03.2013 23:50	HEI	Hemme West	T 121	60		5
82	07.03.2013 23:55	HEI	Hemme West	T 121	100		
83	07.03.2013 13:23	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	41
83	07.03.2013 14:04	SL	Schuby	T 121	100		
84	07.03.2013 13:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	35
84	07.03.2013 14:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
85	07.03.2013 14:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	82
85	07.03.2013 16:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		13
85	07.03.2013 16:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		334
85	07.03.2013 22:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
86	07.03.2013 22:05	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	18
86	07.03.2013 22:23	SL	Schuby	T 122	30		9
86	07.03.2013 22:32	SL	Schuby	T 122	0		443
86	08.03.2013 05:55	SL	Schuby	T 122	30		7
86	08.03.2013 06:02	SL	Schuby	T 122	0		50
86	08.03.2013 06:52	SL	Schuby	T 122	30		10
86	08.03.2013 07:02	SL	Schuby	T 122	60		10
86	08.03.2013 07:12	SL	Schuby	T 122	100		
87	08.03.2013 06:30	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	51
87	08.03.2013 07:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
88	08.03.2013 10:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	51
88	08.03.2013 11:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
89	08.03.2013 12:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	196

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
89	08.03.2013 15:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
90	08.03.2013 13:21	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	6
90	08.03.2013 13:27	SL	Schobüll	T 121	30		181
90	08.03.2013 16:28	SL	Schobüll	T 121	60		23
90	08.03.2013 16:51	SL	Schobüll	T 121	100		
91	08.03.2013 13:29	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	72
91	08.03.2013 14:41	SL	Schuby	T 121	100		
92	08.03.2013 13:31	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
92	08.03.2013 13:36	SL	Schuby	T 122	30		8
92	08.03.2013 13:44	SL	Schuby	T 122	0		207
92	08.03.2013 17:11	SL	Schuby	T 122	30		10
92	08.03.2013 17:21	SL	Schuby	T 122	60		887
92	09.03.2013 08:08	SL	Schuby	T 122	100		
93	08.03.2013 13:37	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	111
93	08.03.2013 15:28	NF	Toftum	T 61	100		
94	08.03.2013 13:38	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	22
94	08.03.2013 14:00	NF	Niebüll	T 121	100		
95	08.03.2013 14:31	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	29
95	08.03.2013 15:00	NF	Niebüll	T 121	100		
96	08.03.2013 15:15	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	21
96	08.03.2013 15:36	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
97	09.03.2013 06:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	41
97	09.03.2013 06:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
98	09.03.2013 08:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	36
98	09.03.2013 08:38	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
99	09.03.2013 08:10	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	510
99	09.03.2013 16:40	SL	Schuby	T 122	30		19
99	09.03.2013 16:59	SL	Schuby	T 122	0		81
99	09.03.2013 18:20	SL	Schuby	T 122	30		19
99	09.03.2013 18:39	SL	Schuby	T 122	60		10
99	09.03.2013 18:49	SL	Schuby	T 122	100		
100	09.03.2013 08:45	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	25
100	09.03.2013 09:10	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
101	09.03.2013 09:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	38
101	09.03.2013 10:03	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
102	09.03.2013 09:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	24
102	09.03.2013 10:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		60
102	09.03.2013 11:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
102	09.03.2013 11:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		140
102	09.03.2013 13:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
102	09.03.2013 13:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
103	09.03.2013 10:00	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	230
103	09.03.2013 13:50	NF	Toftum	T 61	100		
104	09.03.2013 10:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	17
104	09.03.2013 10:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
105	09.03.2013 10:24	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	6
105	09.03.2013 10:30	SL	Schobüll	T 121	30		39
105	09.03.2013 11:09	SL	Schobüll	T 121	60		67
105	09.03.2013 12:16	SL	Schobüll	T 121	30		25
105	09.03.2013 12:41	SL	Schobüll	T 121	60		51
105	09.03.2013 13:32	SL	Schobüll	T 121	100		
106	09.03.2013 10:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	46
106	09.03.2013 11:23	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
107	09.03.2013 11:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	21
107	09.03.2013 11:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
108	09.03.2013 12:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	21
108	09.03.2013 12:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
109	09.03.2013 12:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	50
109	09.03.2013 13:33	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
110	09.03.2013 13:58	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	124
110	09.03.2013 16:02	SL	Schobüll	T 121	100		
111	09.03.2013 14:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	28
111	09.03.2013 15:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
112	09.03.2013 16:38	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	116
112	09.03.2013 18:34	SL	Schobüll	T 121	100		
113	09.03.2013 17:22	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	673
113	10.03.2013 04:35	HEI	Hemme West	T 121	100		
114	09.03.2013 20:43	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	23
114	09.03.2013 21:06	SL	Schuby	T 122	30		10
114	09.03.2013 21:16	SL	Schuby	T 122	0		100
114	09.03.2013 22:56	SL	Schuby	T 122	30		10

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
126	10.03.2013 12:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	89
126	10.03.2013 13:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
126	10.03.2013 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		8
126	10.03.2013 14:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		67
126	10.03.2013 15:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
126	10.03.2013 15:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
127	10.03.2013 12:51	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	11
127	10.03.2013 13:02	SL	Schuby	T 122	30		6
127	10.03.2013 13:08	SL	Schuby	T 122	0		174
127	10.03.2013 16:02	SL	Schuby	T 122	30		10
127	10.03.2013 16:12	SL	Schuby	T 122	60		8
127	10.03.2013 16:20	SL	Schuby	T 122	30		7
127	10.03.2013 16:27	SL	Schuby	T 122	0		34
127	10.03.2013 17:01	SL	Schuby	T 122	30		13
127	10.03.2013 17:14	SL	Schuby	T 122	60		13
127	10.03.2013 17:27	SL	Schuby	T 122	100		
128	10.03.2013 12:54	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	144
128	10.03.2013 15:18	NF	Toftum	T 61	100		
129	10.03.2013 13:18	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	42
129	10.03.2013 14:00	NF	Niebüll	T 121	100		
130	10.03.2013 13:28	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	37
130	10.03.2013 14:05	NF	Niebüll	T 122	100		
131	10.03.2013 14:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	140
131	10.03.2013 16:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		30
131	10.03.2013 16:55	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		306
131	10.03.2013 22:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
132	10.03.2013 14:13	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	22
132	10.03.2013 14:35	NF	Niebüll	T 121	100		
133	11.03.2013 09:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	19
133	11.03.2013 09:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		37
133	11.03.2013 10:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		120
133	11.03.2013 12:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
133	11.03.2013 12:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
133	11.03.2013 12:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		12
133	11.03.2013 12:45	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
133	11.03.2013 12:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
134	11.03.2013 09:44	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	146
134	11.03.2013 12:10	NF	Toftum	T 61	30		26
134	11.03.2013 12:36	NF	Toftum	T 61	60		35
134	11.03.2013 13:11	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
135	11.03.2013 13:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	8
135	11.03.2013 13:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		20
135	11.03.2013 13:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
135	11.03.2013 13:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
136	11.03.2013 13:17	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	61
136	11.03.2013 14:18	NF	Toftum	T 61	100		
137	11.03.2013 13:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	30
137	11.03.2013 14:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
138	10.03.2013 04:15	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	141
138	10.03.2013 06:36	SL	Schuby	T 122	100		
139	17.03.2013 07:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	56
139	17.03.2013 08:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
140	17.03.2013 08:55	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	30
140	17.03.2013 09:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
141	17.03.2013 09:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	47
141	17.03.2013 10:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		20
141	17.03.2013 10:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		63
141	17.03.2013 11:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		6
141	17.03.2013 11:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
141	17.03.2013 11:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
141	17.03.2013 12:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		8
141	17.03.2013 12:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		67
141	17.03.2013 13:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
141	17.03.2013 13:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
142	17.03.2013 09:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	15
142	17.03.2013 09:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
143	17.03.2013 10:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	26
143	17.03.2013 10:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
144	17.03.2013 10:08	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	129
144	17.03.2013 12:17	NF	Toftum	T 61	100		
145	17.03.2013 10:35	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	38
145	17.03.2013 11:13	NF	Niebüll	T 121	30		32
145	17.03.2013 11:45	NF	Niebüll	T 121	60		5
145	17.03.2013 11:50	NF	Niebüll	T 121	100		
146	17.03.2013 10:36	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	11
146	17.03.2013 10:47	SL	Schuby	T 121	30		20

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
146	17.03.2013 11:07	SL	Schuby	T 121	60		10
146	17.03.2013 11:17	SL	Schuby	T 121	100		
147	17.03.2013 10:44	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	8
147	17.03.2013 10:52	SL	Schobüll	T 121	30		73
147	17.03.2013 12:05	SL	Schobüll	T 121	60		12
147	17.03.2013 12:17	SL	Schobüll	T 121	30		52
147	17.03.2013 13:09	SL	Schobüll	T 121	60		23
147	17.03.2013 13:32	SL	Schobüll	T 121	100		
148	17.03.2013 10:55	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	24
148	17.03.2013 11:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
149	17.03.2013 11:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	72
149	17.03.2013 12:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		19
149	17.03.2013 13:12	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		12
149	17.03.2013 13:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
150	17.03.2013 12:01	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	29
150	17.03.2013 12:30	NF	Niebüll	T 121	100		
151	17.03.2013 12:20	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	17
151	17.03.2013 12:37	SL	Schuby	T 122	100		
152	17.03.2013 12:22	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	18
152	17.03.2013 12:40	NF	Toftum	T 61	100		
153	17.03.2013 13:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	15
153	17.03.2013 13:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
154	17.03.2013 14:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	16
154	17.03.2013 15:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
155	17.03.2013 15:18	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
155	17.03.2013 15:23	SL	Schuby	T 122	30		43
155	17.03.2013 16:06	SL	Schuby	T 122	60		10
155	17.03.2013 16:16	SL	Schuby	T 122	100		
156	17.03.2013 15:20	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	22
156	17.03.2013 15:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
157	17.03.2013 16:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	15
157	17.03.2013 16:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
158	17.03.2013 16:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11
158	17.03.2013 16:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
159	17.03.2013 16:59	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	5

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
159	17.03.2013 17:04	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		27
159	17.03.2013 17:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
159	17.03.2013 17:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
160	17.03.2013 17:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	7
160	17.03.2013 17:59	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		50
160	17.03.2013 18:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
160	17.03.2013 18:59	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
161	17.03.2013 19:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	25
161	17.03.2013 19:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		15
161	17.03.2013 19:46	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		44
161	17.03.2013 20:30	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		134
161	17.03.2013 22:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
161	17.03.2013 22:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
162	18.03.2013 00:56	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	8
162	18.03.2013 01:04	SL	Schuby	T 122	30		5
162	18.03.2013 01:09	SL	Schuby	T 122	0		144
162	18.03.2013 03:33	SL	Schuby	T 122	30		5
162	18.03.2013 03:38	SL	Schuby	T 122	0		437
162	18.03.2013 10:55	SL	Schuby	T 122	30		10
162	18.03.2013 11:05	SL	Schuby	T 122	60		10
162	18.03.2013 11:15	SL	Schuby	T 122	100		
163	18.03.2013 03:06	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	754
163	18.03.2013 15:40	HEI	Hemme West	T 121	100		
164	18.03.2013 06:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	178
164	18.03.2013 08:58	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
165	18.03.2013 09:03	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	121
165	18.03.2013 11:04	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
166	18.03.2013 10:23	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	32
166	18.03.2013 10:55	SL	Schobüll	T 121	100		
167	18.03.2013 11:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	34
167	18.03.2013 11:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
168	18.03.2013 12:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	18
168	18.03.2013 12:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
169	18.03.2013 12:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	42
169	18.03.2013 13:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
170	18.03.2013 13:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	18
170	18.03.2013 13:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
171	18.03.2013 13:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	24
171	18.03.2013 14:17	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
172	18.03.2013 13:55	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	40
172	18.03.2013 14:35	SL	Schobüll	T 121	100		
173	18.03.2013 15:04	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	33
173	18.03.2013 15:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		24
173	18.03.2013 16:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		104
173	18.03.2013 17:45	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
174	19.03.2013 09:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	21
174	19.03.2013 10:19	NF	Toftum	T 61	100		
175	19.03.2013 10:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	9
175	19.03.2013 10:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		57
175	19.03.2013 11:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
175	19.03.2013 11:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
176	19.03.2013 10:24	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	113
176	19.03.2013 12:17	NF	Toftum	T 61	100		
177	19.03.2013 11:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	27
177	19.03.2013 11:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
178	19.03.2013 12:26	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	79
178	19.03.2013 13:45	NF	Toftum	T 61	100		
179	22.03.2013 11:45	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
179	22.03.2013 12:05	NF	Toftum	T 61	30		31
179	22.03.2013 12:36	NF	Toftum	T 61	60		10
179	22.03.2013 12:46	NF	Toftum	T 61	100		
180	22.03.2013 12:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	19
180	22.03.2013 12:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
181	22.03.2013 12:53	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	34
181	22.03.2013 13:27	NF	Toftum	T 61	100		
182	22.03.2013 15:03	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	34
182	22.03.2013 15:37	NF	Toftum	T 61	100		
183	22.03.2013 15:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	33
183	22.03.2013 15:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
184	22.03.2013 15:36	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	164
184	22.03.2013 18:20	SL	Lindewitt	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
185	22.03.2013 15:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	23
185	22.03.2013 16:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		23
185	22.03.2013 16:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
185	22.03.2013 16:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
186	22.03.2013 16:03	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	31
186	22.03.2013 16:34	NF	Toftum	T 61	100		
187	22.03.2013 16:24	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	25
187	22.03.2013 16:49	SL	Schuby	T 122	30		46
187	22.03.2013 17:35	SL	Schuby	T 122	60		10
187	22.03.2013 17:45	SL	Schuby	T 122	100		
188	22.03.2013 18:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	40
188	22.03.2013 19:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
189	22.03.2013 20:03	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	14
189	22.03.2013 20:17	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
190	22.03.2013 23:20	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	13
190	22.03.2013 23:33	SL	Schuby	T 122	100		
191	22.03.2013 23:52	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
191	22.03.2013 23:57	SL	Schuby	T 122	30		33
191	23.03.2013 00:30	SL	Schuby	T 122	0		17
191	23.03.2013 00:47	SL	Schuby	T 122	30		10
191	23.03.2013 00:57	SL	Schuby	T 122	60		10
191	23.03.2013 01:07	SL	Schuby	T 122	100		
192	23.03.2013 02:54	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	15
192	23.03.2013 03:09	SL	Schuby	T 122	100		
193	23.03.2013 07:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	6
193	23.03.2013 07:35	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		7
193	23.03.2013 07:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		189
193	23.03.2013 10:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		299
193	23.03.2013 15:50	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		23
193	23.03.2013 16:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
194	23.03.2013 08:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	55
194	23.03.2013 09:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		38
194	23.03.2013 10:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		18
194	23.03.2013 10:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		6
194	23.03.2013 10:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		12
194	23.03.2013 10:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
194	23.03.2013 10:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		25
194	23.03.2013 11:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
194	23.03.2013 11:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		89
194	23.03.2013 12:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		17
194	23.03.2013 13:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
194	23.03.2013 13:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		8
194	23.03.2013 13:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		31
194	23.03.2013 13:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
194	23.03.2013 14:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
194	23.03.2013 14:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
194	23.03.2013 14:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
194	23.03.2013 14:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		7
194	23.03.2013 14:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		70
194	23.03.2013 15:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		32
194	23.03.2013 16:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
194	23.03.2013 16:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
195	23.03.2013 09:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	463
195	23.03.2013 17:04	NF	Toftum	T 61	100		
196	23.03.2013 10:36	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	50
196	23.03.2013 11:26	SL	Schuby	T 121	30		158
196	23.03.2013 14:04	SL	Schuby	T 121	60		62
196	23.03.2013 15:06	SL	Schuby	T 121	100		
197	23.03.2013 11:07	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	493
197	23.03.2013 19:20	HEI	Hemme West	T 121	100		
198	23.03.2013 12:12	HEI	Meldorf	T 121	60	Überlastung	143
198	23.03.2013 14:35	HEI	Meldorf	T 121	100		
199	23.03.2013 12:50	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	15
199	23.03.2013 13:05	NF	Niebüll	T 121	100		
200	23.03.2013 13:11	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	19
200	23.03.2013 13:30	NF	Niebüll	T 121	100		
201	23.03.2013 13:35	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	44
201	23.03.2013 14:19	NF	Niebüll	T 121	30		41
201	23.03.2013 15:00	NF	Niebüll	T 121	60		5
201	23.03.2013 15:05	NF	Niebüll	T 121	100		
202	23.03.2013 14:02	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	6
202	23.03.2013 14:08	SL	Schuby	T 122	30		5
202	23.03.2013 14:13	SL	Schuby	T 122	0		77
202	23.03.2013 15:30	SL	Schuby	T 122	30		10
202	23.03.2013 15:40	SL	Schuby	T 122	60		10
202	23.03.2013 15:50	SL	Schuby	T 122	100		
203	23.03.2013 14:20	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	130

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
203	23.03.2013 16:30	NF	Niebüll	T 122	100		
204	23.03.2013 15:08	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	5
204	23.03.2013 15:13	NF	Niebüll	T 121	30		5
204	23.03.2013 15:18	NF	Niebüll	T 121	0		22
204	23.03.2013 15:40	NF	Niebüll	T 121	30		5
204	23.03.2013 15:45	NF	Niebüll	T 121	60		5
204	23.03.2013 15:50	NF	Niebüll	T 121	100		
205	23.03.2013 15:22	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	48
205	23.03.2013 16:10	SL	Schuby	T 121	100		
206	23.03.2013 15:55	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	45
206	23.03.2013 16:40	NF	Niebüll	T 121	100		
207	23.03.2013 16:12	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	130
207	23.03.2013 18:22	SL	Schuby	T 122	100		
208	23.03.2013 16:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	28
208	23.03.2013 16:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		94
208	23.03.2013 18:23	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		217
208	23.03.2013 22:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
209	23.03.2013 16:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	69
209	23.03.2013 17:45	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
210	24.03.2013 09:28	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	46
210	24.03.2013 10:14	NF	Toftum	T 61	100		
211	24.03.2013 10:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	409
211	24.03.2013 17:10	NF	Toftum	T 61	100		
212	24.03.2013 10:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	17
212	24.03.2013 10:48	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
213	24.03.2013 11:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
213	24.03.2013 11:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		9
213	24.03.2013 11:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		12
213	24.03.2013 12:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		23
213	24.03.2013 12:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		16
213	24.03.2013 12:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		19
213	24.03.2013 12:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		14
213	24.03.2013 13:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		28
213	24.03.2013 13:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		92
213	24.03.2013 15:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		28
213	24.03.2013 15:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
213	24.03.2013 15:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		22
213	24.03.2013 16:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		17

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
213	24.03.2013 16:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
214	24.03.2013 12:12	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	93
214	24.03.2013 13:45	NF	Niebüll	T 122	30		120
214	24.03.2013 15:45	NF	Niebüll	T 122	60		5
214	24.03.2013 15:50	NF	Niebüll	T 122	100		
215	24.03.2013 12:20	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	15
215	24.03.2013 12:35	SL	Lindewitt	T 121	100		
216	24.03.2013 12:32	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	67
216	24.03.2013 13:39	NF	Niebüll	T 121	30		66
216	24.03.2013 14:45	NF	Niebüll	T 121	60		5
216	24.03.2013 14:50	NF	Niebüll	T 121	100		
217	24.03.2013 12:35	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	13
217	24.03.2013 12:48	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
218	24.03.2013 12:55	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	24
218	24.03.2013 13:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		44
218	24.03.2013 14:03	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		34
218	24.03.2013 14:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		38
218	24.03.2013 15:15	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		35
218	24.03.2013 15:50	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		21
218	24.03.2013 16:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		125
218	24.03.2013 18:16	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
219	24.03.2013 13:00	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	25
219	24.03.2013 13:25	SL	Lindewitt	T 121	30		87
219	24.03.2013 14:52	SL	Lindewitt	T 121	60		11
219	24.03.2013 15:03	SL	Lindewitt	T 121	100		
220	24.03.2013 14:58	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	92
220	24.03.2013 16:30	NF	Niebüll	T 121	100		
221	25.03.2013 08:12	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	17
221	25.03.2013 08:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
222	25.03.2013 08:34	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	8
222	25.03.2013 08:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		33
222	25.03.2013 09:15	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		106
222	25.03.2013 11:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		25
222	25.03.2013 11:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
222	25.03.2013 11:36	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		57
222	25.03.2013 12:33	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		55
222	25.03.2013 13:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		13
222	25.03.2013 13:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		8
222	25.03.2013 13:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		30

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
222	25.03.2013 14:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		15
222	25.03.2013 14:34	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		13
222	25.03.2013 14:47	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		13
222	25.03.2013 15:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
223	25.03.2013 09:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
223	25.03.2013 09:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
224	25.03.2013 09:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	20
224	25.03.2013 10:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
225	25.03.2013 10:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	16
225	25.03.2013 11:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
226	25.03.2013 11:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	25
226	25.03.2013 11:34	NF	Toftum	T 61	100		
227	25.03.2013 11:48	HEI	Meldorf	T 121	60	Überlastung	123
227	25.03.2013 13:51	HEI	Meldorf	T 121	100		
228	25.03.2013 11:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	16
228	25.03.2013 12:14	NF	Toftum	T 61	100		
229	25.03.2013 13:23	HEI	Hemme West	T 121	60	Überlastung	177
229	25.03.2013 16:20	HEI	Hemme West	T 121	100		
230	25.03.2013 13:30	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	28
230	25.03.2013 13:58	SL	Schuby	T 121	100		
231	25.03.2013 14:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	71
231	25.03.2013 15:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
232	25.03.2013 15:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	59
232	25.03.2013 16:04	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
233	25.03.2013 16:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	36
233	25.03.2013 16:45	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
234	25.03.2013 16:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	25
234	25.03.2013 17:17	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
235	25.03.2013 17:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	76
235	25.03.2013 18:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
236	25.03.2013 17:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	14
236	25.03.2013 18:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
237	25.03.2013 21:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
237	25.03.2013 21:38	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
238	26.03.2013 11:12	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	32
238	26.03.2013 11:44	NF	Toftum	T 61	30		79
238	26.03.2013 13:03	NF	Toftum	T 61	60		10
238	26.03.2013 13:13	NF	Toftum	T 61	100		
239	26.03.2013 12:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	24
239	26.03.2013 12:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		11
239	26.03.2013 13:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
239	26.03.2013 13:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
240	26.03.2013 13:22	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	8
240	26.03.2013 13:30	NF	Toftum	T 61	30		25
240	26.03.2013 13:55	NF	Toftum	T 61	60		10
240	26.03.2013 14:05	NF	Toftum	T 61	100		
241	26.03.2013 13:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	16
241	26.03.2013 13:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		11
241	26.03.2013 13:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		18
241	26.03.2013 14:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
242	26.03.2013 13:41	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	59
242	26.03.2013 14:40	NF	Niebüll	T 122	100		
243	26.03.2013 14:15	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
243	26.03.2013 14:35	NF	Toftum	T 61	100		
244	26.03.2013 14:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	18
244	26.03.2013 15:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
245	26.03.2013 15:43	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	76
245	26.03.2013 16:59	NF	Toftum	T 61	100		
246	26.03.2013 16:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	20
246	26.03.2013 16:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
247	27.03.2013 10:23	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	31
247	27.03.2013 10:54	NF	Toftum	T 61	100		
248	27.03.2013 12:02	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	74
248	27.03.2013 13:16	NF	Toftum	T 61	30		99
248	27.03.2013 14:55	NF	Toftum	T 61	60		10
248	27.03.2013 15:05	NF	Toftum	T 61	100		
249	27.03.2013 12:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	22
249	27.03.2013 13:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
250	27.03.2013 13:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
250	27.03.2013 13:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
250	27.03.2013 13:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		8
250	27.03.2013 13:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		45
250	27.03.2013 14:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		9
250	27.03.2013 14:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		97
250	27.03.2013 16:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		17
250	27.03.2013 16:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
251	27.03.2013 14:16	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	99
251	27.03.2013 15:55	NF	Niebüll	T 122	100		
252	27.03.2013 14:23	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	48
252	27.03.2013 15:11	SL	Schuby	T 121	100		
253	27.03.2013 15:12	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	55
253	27.03.2013 16:07	NF	Toftum	T 61	100		
254	27.03.2013 16:38	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	18
254	27.03.2013 16:56	NF	Toftum	T 61	100		
255	28.03.2013 10:43	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	193
255	28.03.2013 13:56	NF	Toftum	T 61	100		
256	28.03.2013 11:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
256	28.03.2013 11:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		34
256	28.03.2013 11:53	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		124
256	28.03.2013 13:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
256	28.03.2013 14:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		26
256	28.03.2013 14:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
257	28.03.2013 11:55	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	205
257	28.03.2013 15:20	NF	Niebüll	T 122	100		
258	28.03.2013 12:04	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	31
258	28.03.2013 12:35	NF	Niebüll	T 121	100		
259	28.03.2013 12:47	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	44
259	28.03.2013 13:31	SL	Schobüll	T 121	100		
260	28.03.2013 12:54	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	40
260	28.03.2013 13:34	SL	Lindewitt	T 121	100		
261	28.03.2013 13:02	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	23
261	28.03.2013 13:25	NF	Niebüll	T 121	100		
262	28.03.2013 13:39	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	104
262	28.03.2013 15:23	SL	Lindewitt	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
263	28.03.2013 14:01	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	108
263	28.03.2013 15:49	NF	Toftum	T 61	100		
264	28.03.2013 14:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	19
264	28.03.2013 14:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		13
264	28.03.2013 15:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
264	28.03.2013 15:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		51
264	28.03.2013 16:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
264	28.03.2013 16:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
265	28.03.2013 15:41	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	28
265	28.03.2013 16:09	SL	Schuby	T 122	100		
266	03.04.2013 13:39	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
266	03.04.2013 13:44	NF	Toftum	T 61	30		100
266	03.04.2013 15:24	NF	Toftum	T 61	60		10
266	03.04.2013 15:34	NF	Toftum	T 61	100		
267	03.04.2013 13:51	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	124
267	03.04.2013 15:55	SL	Schuby	T 121	100		
268	03.04.2013 13:54	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	14
268	03.04.2013 14:08	NF	Niebüll	T 122	30		20
268	03.04.2013 14:28	NF	Niebüll	T 122	0		77
268	03.04.2013 15:45	NF	Niebüll	T 122	30		5
268	03.04.2013 15:50	NF	Niebüll	T 122	60		5
268	03.04.2013 15:55	NF	Niebüll	T 122	100		
269	03.04.2013 14:25	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	5
269	03.04.2013 14:30	NF	Niebüll	T 121	30		35
269	03.04.2013 15:05	NF	Niebüll	T 121	60		5
269	03.04.2013 15:10	NF	Niebüll	T 121	100		
270	03.04.2013 14:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	34
270	03.04.2013 15:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
271	03.04.2013 15:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	18
271	03.04.2013 15:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		22
271	03.04.2013 16:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
271	03.04.2013 16:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
272	03.04.2013 15:57	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	20
272	03.04.2013 16:17	SL	Schobüll	T 121	30		39
272	03.04.2013 16:56	SL	Schobüll	T 121	60		30
272	03.04.2013 17:26	SL	Schobüll	T 121	100		
273	03.04.2013 16:13	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	62

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
273	03.04.2013 17:15	NF	Niebüll	T 122	100		
274	03.04.2013 16:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
274	03.04.2013 17:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
275	03.04.2013 17:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	149
275	03.04.2013 20:10	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
276	04.04.2013 13:52	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	23
276	04.04.2013 14:15	SL	Schuby	T 121	100		
277	04.04.2013 14:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
277	04.04.2013 14:33	NF	Toftum	T 61	100		
278	04.04.2013 14:17	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	18
278	04.04.2013 14:35	SL	Lindewitt	T 121	100		
279	05.04.2013 12:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	43
279	05.04.2013 12:48	NF	Toftum	T 61	100		
280	05.04.2013 12:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	14
280	05.04.2013 12:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
281	05.04.2013 13:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
281	05.04.2013 13:45	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		21
281	05.04.2013 14:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
281	05.04.2013 14:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
282	05.04.2013 15:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	14
282	05.04.2013 16:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
283	07.04.2013 14:14	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	42
283	07.04.2013 14:56	NF	Toftum	T 61	100		
284	09.04.2013 10:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	40
284	09.04.2013 10:53	NF	Toftum	T 61	30		409
284	09.04.2013 17:42	NF	Toftum	T 61	60		10
284	09.04.2013 17:52	NF	Toftum	T 61	100		
285	09.04.2013 11:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	9
285	09.04.2013 11:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		16
285	09.04.2013 11:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		95
285	09.04.2013 13:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		279
285	09.04.2013 17:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		19
285	09.04.2013 18:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
286	09.04.2013 11:13	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	38
286	09.04.2013 11:51	NF	Niebüll	T 122	30		29

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
286	09.04.2013 12:20	NF	Niebüll	T 122	0		75
286	09.04.2013 13:35	NF	Niebüll	T 122	30		247
286	09.04.2013 17:42	NF	Niebüll	T 122	60		5
286	09.04.2013 17:47	NF	Niebüll	T 122	100		
287	09.04.2013 11:38	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	364
287	09.04.2013 17:42	NF	Niebüll	T 121	100		
288	09.04.2013 11:52	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	629
288	09.04.2013 22:21	SL	Lindewitt	T 121	100		
289	09.04.2013 12:07	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	7
289	09.04.2013 12:14	SL	Schuby	T 121	30		67
289	09.04.2013 13:21	SL	Schuby	T 121	0		138
289	09.04.2013 15:39	SL	Schuby	T 121	30		10
289	09.04.2013 15:49	SL	Schuby	T 121	60		10
289	09.04.2013 15:59	SL	Schuby	T 121	100		
290	09.04.2013 12:07	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	7
290	09.04.2013 12:14	SL	Schobüll	T 121	30		93
290	09.04.2013 13:47	SL	Schobüll	T 121	0		180
290	09.04.2013 16:47	SL	Schobüll	T 121	30		10
290	09.04.2013 16:57	SL	Schobüll	T 121	60		113
290	09.04.2013 18:50	SL	Schobüll	T 121	100		
291	09.04.2013 16:16	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	42
291	09.04.2013 16:58	SL	Schuby	T 121	100		
292	12.04.2013 09:39	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	14
292	12.04.2013 09:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
293	13.04.2013 10:56	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	22
293	13.04.2013 11:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
294	13.04.2013 12:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	86
294	13.04.2013 13:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
295	16.04.2013 12:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
295	16.04.2013 12:43	NF	Toftum	T 61	100		
296	16.04.2013 13:45	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	183
296	16.04.2013 16:48	NF	Toftum	T 61	100		
297	17.04.2013 16:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	25
297	17.04.2013 16:30	NF	Toftum	T 61	100		
298	18.04.2013 07:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	31
298	18.04.2013 07:40	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
299	18.04.2013 08:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	27
299	18.04.2013 08:38	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
300	18.04.2013 09:49	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	143
300	18.04.2013 12:12	NF	Toftum	T 61	100		
301	18.04.2013 10:11	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	35
301	18.04.2013 10:46	SL	Schobüll	T 121	30		201
301	18.04.2013 14:07	SL	Schobüll	T 121	60		10
301	18.04.2013 14:17	SL	Schobüll	T 121	100		
302	18.04.2013 10:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	73
302	18.04.2013 11:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		68
302	18.04.2013 13:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		272
302	18.04.2013 17:34	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		10
302	18.04.2013 17:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		908
302	19.04.2013 08:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
303	18.04.2013 11:09	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	12
303	18.04.2013 11:21	SL	Schuby	T 121	30		24
303	18.04.2013 11:45	SL	Schuby	T 121	0		208
303	18.04.2013 15:13	SL	Schuby	T 121	30		10
303	18.04.2013 15:23	SL	Schuby	T 121	60		18
303	18.04.2013 15:41	SL	Schuby	T 121	30		17
303	18.04.2013 15:58	SL	Schuby	T 121	60		10
303	18.04.2013 16:08	SL	Schuby	T 121	100		
304	18.04.2013 11:16	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	241
304	18.04.2013 15:17	NF	Breklum	T 121	100		
305	18.04.2013 11:59	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	174
305	18.04.2013 14:53	NF	Breklum	T 122	100		
306	18.04.2013 12:15	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	5
306	18.04.2013 12:20	NF	Niebüll	T 121	30		5
306	18.04.2013 12:25	NF	Niebüll	T 121	0		15
306	18.04.2013 12:40	NF	Niebüll	T 121	30		10
306	18.04.2013 12:50	NF	Niebüll	T 121	60		12
306	18.04.2013 13:02	NF	Niebüll	T 121	100		
307	18.04.2013 12:20	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
307	18.04.2013 12:25	NF	Toftum	T 61	30		5
307	18.04.2013 12:30	NF	Toftum	T 61	0		19
307	18.04.2013 12:49	NF	Toftum	T 61	30		10
307	18.04.2013 12:59	NF	Toftum	T 61	60		366
307	18.04.2013 19:05	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
308	18.04.2013 12:21	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	5
308	18.04.2013 12:26	NF	Niebüll	T 122	30		379
308	18.04.2013 18:45	NF	Niebüll	T 122	60		20
308	18.04.2013 19:05	NF	Niebüll	T 122	100		
309	18.04.2013 12:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
309	18.04.2013 12:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
309	18.04.2013 12:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		17
309	18.04.2013 12:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
309	18.04.2013 13:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		365
309	18.04.2013 19:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
310	18.04.2013 12:24	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	38
310	18.04.2013 13:02	NF	Niebüll	T 161	100		
311	18.04.2013 12:24	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	38
311	18.04.2013 13:02	NF	Niebüll	T 162	100		
312	19.04.2013 12:32	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	362
312	19.04.2013 18:34	NF	Toftum	T 61	100		
313	19.04.2013 14:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
313	19.04.2013 14:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
314	19.04.2013 14:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	71
314	19.04.2013 15:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		112
314	19.04.2013 17:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		31
314	19.04.2013 18:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
315	23.04.2013 06:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	36
315	23.04.2013 07:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
316	23.04.2013 07:10	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	193
316	23.04.2013 10:23	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
317	23.04.2013 10:16	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	54
317	23.04.2013 11:10	NF	Toftum	T 61	30		5
317	23.04.2013 11:15	NF	Toftum	T 61	0		12
317	23.04.2013 11:27	NF	Toftum	T 61	30		10
317	23.04.2013 11:37	NF	Toftum	T 61	60		25
317	23.04.2013 12:02	NF	Toftum	T 61	30		54
317	23.04.2013 12:56	NF	Toftum	T 61	0		119
317	23.04.2013 14:55	NF	Toftum	T 61	30		20
317	23.04.2013 15:15	NF	Toftum	T 61	60		10
317	23.04.2013 15:25	NF	Toftum	T 61	100		
318	23.04.2013 11:25	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60	Überlastung	14
318	23.04.2013 11:39	NF	Niebüll	Ltg. 51001	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
319	23.04.2013 12:00	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60	Überlastung	9
319	23.04.2013 12:09	NF	Niebüll	Ltg. 51001	30		5
319	23.04.2013 12:14	NF	Niebüll	Ltg. 51001	0		15
319	23.04.2013 12:29	NF	Niebüll	Ltg. 51001	30		10
319	23.04.2013 12:39	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60		10
319	23.04.2013 12:49	NF	Niebüll	Ltg. 51001	100		
320	23.04.2013 13:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
320	23.04.2013 13:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		8
320	23.04.2013 13:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		16
320	23.04.2013 13:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
320	23.04.2013 13:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		6
320	23.04.2013 13:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		17
320	23.04.2013 14:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		37
320	23.04.2013 14:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
320	23.04.2013 14:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
320	23.04.2013 15:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
321	23.04.2013 13:14	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	5
321	23.04.2013 13:19	NF	Niebüll	T 122	30		37
321	23.04.2013 13:56	NF	Niebüll	T 122	0		55
321	23.04.2013 14:51	NF	Niebüll	T 122	30		10
321	23.04.2013 15:01	NF	Niebüll	T 122	60		10
321	23.04.2013 15:11	NF	Niebüll	T 122	100		
322	23.04.2013 13:14	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60	Überlastung	5
322	23.04.2013 13:19	NF	Niebüll	Ltg. 51001	30		20
322	23.04.2013 13:39	NF	Niebüll	Ltg. 51001	0		70
322	23.04.2013 14:49	NF	Niebüll	Ltg. 51001	30		10
322	23.04.2013 14:59	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60		10
322	23.04.2013 15:09	NF	Niebüll	Ltg. 51001	100		
323	23.04.2013 13:21	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	109
323	23.04.2013 15:10	NF	Niebüll	T 121	100		
324	23.04.2013 13:33	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	5
324	23.04.2013 13:38	SL	Lindewitt	T 121	30		228
324	23.04.2013 17:26	SL	Lindewitt	T 121	60		25
324	23.04.2013 17:51	SL	Lindewitt	T 121	100		
325	23.04.2013 13:39	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	64
325	23.04.2013 14:43	NF	Breklum	T 122	100		
326	23.04.2013 13:58	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	8
326	23.04.2013 14:06	SL	Schobüll	T 121	30		49
326	23.04.2013 14:55	SL	Schobüll	T 121	60		10
326	23.04.2013 15:05	SL	Schobüll	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
327	23.04.2013 14:02	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	6
327	23.04.2013 14:08	SL	Schuby	T 121	30		8
327	23.04.2013 14:16	SL	Schuby	T 121	0		48
327	23.04.2013 15:04	SL	Schuby	T 121	30		10
327	23.04.2013 15:14	SL	Schuby	T 121	60		10
327	23.04.2013 15:24	SL	Schuby	T 121	100		
328	23.04.2013 15:33	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
328	23.04.2013 15:38	NF	Toftum	T 61	30		5
328	23.04.2013 15:43	NF	Toftum	T 61	0		69
328	23.04.2013 16:52	NF	Toftum	T 61	30		10
328	23.04.2013 17:02	NF	Toftum	T 61	60		10
328	23.04.2013 17:12	NF	Toftum	T 61	100		
329	23.04.2013 16:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	25
329	23.04.2013 16:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
330	23.04.2013 17:23	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	16
330	23.04.2013 17:39	NF	Toftum	T 61	100		
331	24.04.2013 11:07	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
331	24.04.2013 11:29	NF	Toftum	T 61	100		
332	24.04.2013 12:15	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	111
332	24.04.2013 14:06	NF	Toftum	T 61	30		5
332	24.04.2013 14:11	NF	Toftum	T 61	0		35
332	24.04.2013 14:46	NF	Toftum	T 61	30		10
332	24.04.2013 14:56	NF	Toftum	T 61	60		10
332	24.04.2013 15:06	NF	Toftum	T 61	100		
333	24.04.2013 13:10	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	56
333	24.04.2013 14:06	SL	Lindewitt	T 121	100		
334	24.04.2013 14:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	38
334	24.04.2013 15:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
335	24.04.2013 15:17	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	9
335	24.04.2013 15:26	NF	Toftum	T 61	30		5
335	24.04.2013 15:31	NF	Toftum	T 61	0		18
335	24.04.2013 15:49	NF	Toftum	T 61	30		10
335	24.04.2013 15:59	NF	Toftum	T 61	60		10
335	24.04.2013 16:09	NF	Toftum	T 61	100		
336	24.04.2013 16:18	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	25
336	24.04.2013 16:43	NF	Toftum	T 61	100		
337	24.04.2013 18:59	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	147

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
337	24.04.2013 21:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
338	25.04.2013 14:15	NF	Brekum	T 122	60	Überlastung	39
338	25.04.2013 14:54	NF	Brekum	T 122	100		
339	29.04.2013 12:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	87
339	29.04.2013 13:36	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
340	29.04.2013 13:26	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	35
340	29.04.2013 14:01	NF	Toftum	T 61	30		5
340	29.04.2013 14:06	NF	Toftum	T 61	0		13
340	29.04.2013 14:19	NF	Toftum	T 61	30		57
340	29.04.2013 15:16	NF	Toftum	T 61	60		10
340	29.04.2013 15:26	NF	Toftum	T 61	100		
341	29.04.2013 13:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	24
341	29.04.2013 13:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		18
341	29.04.2013 14:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		68
341	29.04.2013 15:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		60
341	29.04.2013 16:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		32
341	29.04.2013 16:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
341	29.04.2013 16:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
341	29.04.2013 17:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
341	29.04.2013 17:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
341	29.04.2013 17:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		34
341	29.04.2013 18:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		53
341	29.04.2013 19:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
342	29.04.2013 13:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	30
342	29.04.2013 14:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
343	29.04.2013 14:12	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	131
343	29.04.2013 16:23	NF	Niebüll	T 121	100		
344	29.04.2013 14:43	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	34
344	29.04.2013 15:17	NF	Niebüll	T 122	100		
345	29.04.2013 14:57	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	8
345	29.04.2013 15:05	SL	Schobüll	T 121	30		65
345	29.04.2013 16:10	SL	Schobüll	T 121	60		10
345	29.04.2013 16:20	SL	Schobüll	T 121	100		
346	29.04.2013 16:22	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	19
346	29.04.2013 16:41	SL	Schuby	T 121	100		
347	29.04.2013 16:25	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	24
347	29.04.2013 16:49	SL	Schobüll	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
348	29.04.2013 16:46	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	121
348	29.04.2013 18:47	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
349	29.04.2013 18:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	21
349	29.04.2013 19:14	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
350	29.04.2013 19:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	27
350	29.04.2013 20:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
351	30.04.2013 16:24	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
351	30.04.2013 16:29	NF	Toftum	T 61	30		53
351	30.04.2013 17:22	NF	Toftum	T 61	60		10
351	30.04.2013 17:32	NF	Toftum	T 61	100		
352	04.05.2013 11:39	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	9
352	04.05.2013 11:48	NF	Niebüll	T 122	30		21
352	04.05.2013 12:09	NF	Niebüll	T 122	0		93
352	04.05.2013 13:42	NF	Niebüll	T 122	30		10
352	04.05.2013 13:52	NF	Niebüll	T 122	60		10
352	04.05.2013 14:02	NF	Niebüll	T 122	100		
353	04.05.2013 11:43	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	6
353	04.05.2013 11:49	NF	Toftum	T 61	30		302
353	04.05.2013 16:51	NF	Toftum	T 61	60		10
353	04.05.2013 17:01	NF	Toftum	T 61	100		
354	04.05.2013 11:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	42
354	04.05.2013 12:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		59
354	04.05.2013 13:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
354	04.05.2013 13:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
355	04.05.2013 11:59	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	90
355	04.05.2013 13:29	NF	Niebüll	T 121	100		
356	04.05.2013 12:53	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	40
356	04.05.2013 13:33	SL	Schuby	T 121	30		151
356	04.05.2013 16:04	SL	Schuby	T 121	60		10
356	04.05.2013 16:14	SL	Schuby	T 121	100		
357	04.05.2013 15:22	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	9
357	04.05.2013 15:31	NF	Niebüll	T 122	30		59
357	04.05.2013 16:30	NF	Niebüll	T 122	60		10
357	04.05.2013 16:40	NF	Niebüll	T 122	100		
358	04.05.2013 15:47	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	101
358	04.05.2013 17:28	SL	Schobüll	T 121	100		
359	10.05.2013 11:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	39

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
359	10.05.2013 11:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		11
359	10.05.2013 12:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		18
359	10.05.2013 12:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
359	10.05.2013 12:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
359	10.05.2013 12:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
360	10.05.2013 11:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	87
360	10.05.2013 12:48	NF	Toftum	T 61	100		
361	10.05.2013 12:12	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	15
361	10.05.2013 12:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
362	10.05.2013 12:24	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	32
362	10.05.2013 12:56	NF	Niebüll	T 121	100		
363	10.05.2013 12:28	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	18
363	10.05.2013 12:46	NF	Niebüll	T 122	100		
364	10.05.2013 12:30	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	49
364	10.05.2013 13:19	SL	Lindewitt	T 121	100		
365	10.05.2013 13:30	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	13
365	10.05.2013 13:43	SL	Schobüll	T 121	100		
366	10.05.2013 13:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	22
366	10.05.2013 14:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
367	10.05.2013 14:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	4
367	10.05.2013 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		39
367	10.05.2013 14:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		11
367	10.05.2013 15:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		9
367	10.05.2013 15:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		53
367	10.05.2013 16:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
367	10.05.2013 16:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
367	10.05.2013 16:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
368	10.05.2013 14:12	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	37
368	10.05.2013 14:49	SL	Schuby	T 122	100		
369	10.05.2013 14:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	47
369	10.05.2013 15:00	NF	Toftum	T 61	30		36
369	10.05.2013 15:36	NF	Toftum	T 61	60		10
369	10.05.2013 15:46	NF	Toftum	T 61	100		
370	10.05.2013 15:04	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	23
370	10.05.2013 15:27	NF	Niebüll	T 122	100		
371	10.05.2013 15:11	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	33

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
371	10.05.2013 15:44	NF	Niebüll	T 121	100		
372	10.05.2013 15:38	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	29
372	10.05.2013 16:07	SL	Lindewitt	T 121	100		
373	10.05.2013 15:53	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	64
373	10.05.2013 16:57	NF	Toftum	T 61	100		
374	10.05.2013 17:52	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	23
374	10.05.2013 18:15	NF	Toftum	T 61	100		
375	11.05.2013 17:32	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	36
375	11.05.2013 18:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
376	14.05.2013 09:42	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	22
376	14.05.2013 10:04	NF	Breklum	T 122	100		
377	14.05.2013 11:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	12
377	14.05.2013 11:25	NF	Toftum	T 61	100		
378	14.05.2013 15:43	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	19
378	14.05.2013 16:02	NF	Breklum	T 122	100		
379	15.05.2013 13:08	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	67
379	15.05.2013 14:15	SL	Schobüll	T 121	100		
380	15.05.2013 13:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	3
380	15.05.2013 13:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
380	15.05.2013 13:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		8
380	15.05.2013 13:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		11
380	15.05.2013 13:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		46
380	15.05.2013 14:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
380	15.05.2013 14:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		9
380	15.05.2013 14:53	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		41
380	15.05.2013 15:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
380	15.05.2013 15:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
381	15.05.2013 13:12	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	3
381	15.05.2013 13:15	SL	Schuby	T 121	30		73
381	15.05.2013 14:28	SL	Schuby	T 121	60		10
381	15.05.2013 14:38	SL	Schuby	T 121	100		
382	15.05.2013 13:31	NF	Toftum	T 62	60	Überlastung	13
382	15.05.2013 13:44	NF	Toftum	T 62	30		48
382	15.05.2013 14:32	NF	Toftum	T 62	60		7
382	15.05.2013 14:39	NF	Toftum	T 62	30		16
382	15.05.2013 14:55	NF	Toftum	T 62	60		10
382	15.05.2013 15:05	NF	Toftum	T 62	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
383	15.05.2013 13:42	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	15
383	15.05.2013 13:57	NF	Niebüll	T 122	30		24
383	15.05.2013 14:21	NF	Niebüll	T 122	60		10
383	15.05.2013 14:31	NF	Niebüll	T 122	100		
384	15.05.2013 13:52	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	25
384	15.05.2013 14:17	NF	Niebüll	T 121	100		
385	22.05.2013 06:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	128
385	22.05.2013 08:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		71
385	22.05.2013 09:20	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		1.181
385	23.05.2013 05:01	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		10
385	23.05.2013 05:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
385	23.05.2013 05:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
386	22.05.2013 10:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	112
386	22.05.2013 12:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		101
386	22.05.2013 13:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
386	22.05.2013 14:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		52
386	22.05.2013 15:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
386	22.05.2013 15:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
387	22.05.2013 10:43	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	677
387	22.05.2013 22:00	HEI	Marne West	T 123	100		
388	22.05.2013 12:10	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	565
388	22.05.2013 21:35	SL	Schuby	T 122	100		
389	22.05.2013 12:33	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	357
389	22.05.2013 18:30	SL	Lindewitt	T 121	100		
390	22.05.2013 12:50	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	30
390	22.05.2013 13:20	NF	Niebüll	T 122	100		
391	22.05.2013 12:50	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	58
391	22.05.2013 13:48	NF	Niebüll	T 121	100		
392	22.05.2013 13:41	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	76
392	22.05.2013 14:57	SL	Schuby	T 121	100		
393	22.05.2013 15:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	24
393	22.05.2013 15:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		21
393	22.05.2013 16:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		14
393	22.05.2013 16:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
393	22.05.2013 16:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		13
393	22.05.2013 16:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
393	22.05.2013 16:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		14

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
393	22.05.2013 17:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
394	22.05.2013 16:14	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	26
394	22.05.2013 16:40	NF	Toftum	T 61	100		
395	22.05.2013 17:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
395	22.05.2013 17:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
396	23.05.2013 06:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	18
396	23.05.2013 06:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
397	26.05.2013 11:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	9
397	26.05.2013 11:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		13
397	26.05.2013 11:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
397	26.05.2013 12:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
398	26.05.2013 11:53	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	10
398	26.05.2013 12:03	NF	Toftum	T 61	30		5
398	26.05.2013 12:08	NF	Toftum	T 61	0		18
398	26.05.2013 12:26	NF	Toftum	T 61	30		10
398	26.05.2013 12:36	NF	Toftum	T 61	60		6
398	26.05.2013 12:42	NF	Toftum	T 61	30		35
398	26.05.2013 13:17	NF	Toftum	T 61	60		10
398	26.05.2013 13:27	NF	Toftum	T 61	100		
399	26.05.2013 12:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
399	26.05.2013 12:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		13
399	26.05.2013 12:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		9
399	26.05.2013 12:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		26
399	26.05.2013 13:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
399	26.05.2013 13:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
399	26.05.2013 13:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		34
399	26.05.2013 14:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		8
399	26.05.2013 14:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
399	26.05.2013 14:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		6
399	26.05.2013 14:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		12
399	26.05.2013 14:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
399	26.05.2013 14:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		6
399	26.05.2013 15:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		12
399	26.05.2013 15:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
399	26.05.2013 15:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
400	26.05.2013 14:37	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
400	26.05.2013 14:57	NF	Toftum	T 61	30		77
400	26.05.2013 16:14	NF	Toftum	T 61	60		10
400	26.05.2013 16:24	NF	Toftum	T 61	100		
401	30.05.2013 11:02	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	11

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
401	30.05.2013 11:13	SL	Lindewitt	T 121	100		
402	30.05.2013 11:22	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	5
402	30.05.2013 11:27	SL	Lindewitt	T 121	30		5
402	30.05.2013 11:32	SL	Lindewitt	T 121	0		5
403	31.05.2013 13:11	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	12
403	31.05.2013 13:23	NF	Breklum	T 122	100		
404	01.06.2013 13:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
404	01.06.2013 13:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
405	01.06.2013 13:40	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	18
405	01.06.2013 13:58	NF	Niebüll	T 122	30		57
405	01.06.2013 14:55	NF	Niebüll	T 122	60		10
405	01.06.2013 15:05	NF	Niebüll	T 122	100		
406	01.06.2013 14:11	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	25
406	01.06.2013 14:36	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
407	01.06.2013 17:16	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	8
407	01.06.2013 17:24	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		5
407	01.06.2013 17:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		30
407	01.06.2013 17:59	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		7
407	01.06.2013 18:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	0		166
407	01.06.2013 20:52	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		13
407	01.06.2013 21:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		10
407	01.06.2013 21:15	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
408	01.06.2013 21:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	5
408	01.06.2013 21:33	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		10
408	01.06.2013 21:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		12
408	01.06.2013 21:55	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
409	02.06.2013 06:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11
409	02.06.2013 06:18	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
410	02.06.2013 06:23	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	260
410	02.06.2013 10:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		491
410	02.06.2013 18:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		188
410	02.06.2013 22:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
411	02.06.2013 10:08	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	48
411	02.06.2013 10:56	SL	Schuby	T 121	30		38
411	02.06.2013 11:34	SL	Schuby	T 121	0		260
411	02.06.2013 15:54	SL	Schuby	T 121	30		10
411	02.06.2013 16:04	SL	Schuby	T 121	60		10
411	02.06.2013 16:14	SL	Schuby	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
412	02.06.2013 10:45	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	37
412	02.06.2013 11:22	SL	Schobüll	T 121	100		
413	02.06.2013 11:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	62
413	02.06.2013 12:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		34
413	02.06.2013 12:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		272
413	02.06.2013 17:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		19
413	02.06.2013 17:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
413	02.06.2013 17:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		21
413	02.06.2013 17:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
413	02.06.2013 18:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
414	02.06.2013 11:18	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
414	02.06.2013 11:40	NF	Toftum	T 61	100		
415	02.06.2013 11:19	NF	Nieüll	T 121	60	Überlastung	34
415	02.06.2013 11:53	NF	Nieüll	T 121	100		
416	02.06.2013 11:24	NF	Nieüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	15
416	02.06.2013 11:39	NF	Nieüll	Ltg. 51137	100		
417	02.06.2013 11:37	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	5
417	02.06.2013 11:42	SL	Schobüll	T 121	30		35
417	02.06.2013 12:17	SL	Schobüll	T 121	60		10
417	02.06.2013 12:27	SL	Schobüll	T 121	100		
418	02.06.2013 11:46	NF	Nieüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	12
418	02.06.2013 11:58	NF	Nieüll	Ltg. 51137	100		
419	02.06.2013 11:48	HEI	Meldorf	T 121	60	Überlastung	36
419	02.06.2013 12:24	HEI	Meldorf	T 121	100		
420	02.06.2013 11:59	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	52
420	02.06.2013 12:51	NF	Toftum	T 61	30		227
420	02.06.2013 16:38	NF	Toftum	T 61	60		10
420	02.06.2013 16:48	NF	Toftum	T 61	100		
421	02.06.2013 12:00	NF	Nieüll	T 121	60	Überlastung	50
421	02.06.2013 12:50	NF	Nieüll	T 121	30		46
421	02.06.2013 13:36	NF	Nieüll	T 121	0		72
421	02.06.2013 14:48	NF	Nieüll	T 121	30		10
421	02.06.2013 14:58	NF	Nieüll	T 121	60		8
421	02.06.2013 15:06	NF	Nieüll	T 121	30		24
421	02.06.2013 15:30	NF	Nieüll	T 121	60		10
421	02.06.2013 15:40	NF	Nieüll	T 121	100		
422	02.06.2013 12:08	NF	Nieüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	5

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
422	02.06.2013 12:13	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		6
422	02.06.2013 12:19	NF	Niebüll	Ltg. 51137	0		10
422	02.06.2013 12:29	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		10
422	02.06.2013 12:39	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		10
422	02.06.2013 12:49	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
423	02.06.2013 12:09	NF	Brekum	T 121	60	Überlastung	253
423	02.06.2013 16:22	NF	Brekum	T 121	100		
424	02.06.2013 12:15	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	12
424	02.06.2013 12:27	NF	Niebüll	T 122	30		21
424	02.06.2013 12:48	NF	Niebüll	T 122	0		194
424	02.06.2013 16:02	NF	Niebüll	T 122	30		21
424	02.06.2013 16:23	NF	Niebüll	T 122	60		16
424	02.06.2013 16:39	NF	Niebüll	T 122	100		
425	02.06.2013 12:32	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	11
425	02.06.2013 12:43	SL	Schobüll	T 121	30		145
425	02.06.2013 15:08	SL	Schobüll	T 121	60		10
425	02.06.2013 15:18	SL	Schobüll	T 121	100		
426	02.06.2013 12:37	HEI	Meldorf	T 121	60	Überlastung	69
426	02.06.2013 13:46	HEI	Meldorf	T 121	100		
427	02.06.2013 13:23	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	136
427	02.06.2013 15:39	NF	Niebüll	T 162	100		
428	02.06.2013 13:53	NF	Brekum	T 122	60	Überlastung	45
428	02.06.2013 14:38	NF	Brekum	T 122	100		
429	02.06.2013 15:45	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	5
429	02.06.2013 15:50	NF	Niebüll	T 121	30		68
429	02.06.2013 16:58	NF	Niebüll	T 121	60		10
429	02.06.2013 17:08	NF	Niebüll	T 121	100		
430	02.06.2013 16:16	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	76
430	02.06.2013 17:32	SL	Schobüll	T 121	100		
431	02.06.2013 16:21	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	7
431	02.06.2013 16:28	SL	Schuby	T 121	30		21
431	02.06.2013 16:49	SL	Schuby	T 121	60		10
431	02.06.2013 16:59	SL	Schuby	T 121	100		
432	02.06.2013 16:28	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	77
432	02.06.2013 17:45	SL	Schuby	T 122	100		
433	02.06.2013 16:44	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	71
433	02.06.2013 17:55	NF	Niebüll	T 122	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
434	02.06.2013 16:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	66
434	02.06.2013 18:01	NF	Toftum	T 61	100		
435	02.06.2013 17:13	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	52
435	02.06.2013 18:05	NF	Niebüll	T 121	100		
436	02.06.2013 18:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	57
436	02.06.2013 19:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
437	03.06.2013 07:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	81
437	03.06.2013 09:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		92
437	03.06.2013 10:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		308
437	03.06.2013 15:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
437	03.06.2013 16:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		25
437	03.06.2013 16:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		98
437	03.06.2013 18:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
437	03.06.2013 18:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
438	03.06.2013 08:42	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	127
438	03.06.2013 10:49	NF	Toftum	T 61	30		356
438	03.06.2013 16:45	NF	Toftum	T 61	60		10
438	03.06.2013 16:55	NF	Toftum	T 61	100		
439	03.06.2013 09:51	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	58
439	03.06.2013 10:49	NF	Niebüll	T 122	30		5
439	03.06.2013 10:54	NF	Niebüll	T 122	0		350
439	03.06.2013 16:44	NF	Niebüll	T 122	30		10
439	03.06.2013 16:54	NF	Niebüll	T 122	60		10
439	03.06.2013 17:04	NF	Niebüll	T 122	100		
440	03.06.2013 10:23	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	9
440	03.06.2013 10:32	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		9
440	03.06.2013 10:41	NF	Niebüll	Ltg. 51137	0		345
440	03.06.2013 16:26	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		10
440	03.06.2013 16:36	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		10
440	03.06.2013 16:46	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
441	03.06.2013 11:27	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	307
441	03.06.2013 16:34	NF	Breklum	T 121	100		
442	03.06.2013 11:47	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	51
442	03.06.2013 12:38	NF	Niebüll	T 121	30		199
442	03.06.2013 15:57	NF	Niebüll	T 121	60		20
442	03.06.2013 16:17	NF	Niebüll	T 121	100		
443	03.06.2013 11:48	SL	Lindewitt	T 121	60	Überlastung	397
443	03.06.2013 18:25	SL	Lindewitt	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
444	03.06.2013 12:04	HEI	Meldorf	T 121	60	Überlastung	184
444	03.06.2013 15:08	HEI	Meldorf	T 121	100		
445	03.06.2013 12:29	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	44
445	03.06.2013 13:13	SL	Schobüll	T 121	100		
446	03.06.2013 12:41	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	191
446	03.06.2013 15:52	SL	Schuby	T 121	100		
447	03.06.2013 13:23	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	267
447	03.06.2013 17:50	NF	Niebüll	T 162	100		
448	03.06.2013 13:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	224
448	03.06.2013 17:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
449	03.06.2013 16:34	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	39
449	03.06.2013 17:13	NF	Niebüll	T 121	100		
450	03.06.2013 17:02	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	54
450	03.06.2013 17:56	NF	Toftum	T 61	100		
451	03.06.2013 18:04	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	25
451	03.06.2013 18:29	NF	Toftum	T 61	100		
452	03.06.2013 18:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	13
452	03.06.2013 18:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
453	04.06.2013 10:51	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	59
453	04.06.2013 11:50	NF	Niebüll	T 122	30		30
453	04.06.2013 12:20	NF	Niebüll	T 122	0		179
453	04.06.2013 15:19	NF	Niebüll	T 122	30		10
453	04.06.2013 15:29	NF	Niebüll	T 122	60		10
453	04.06.2013 15:39	NF	Niebüll	T 122	100		
454	04.06.2013 10:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	28
454	04.06.2013 11:26	NF	Toftum	T 61	100		
455	04.06.2013 11:19	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	19
455	04.06.2013 11:38	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		121
455	04.06.2013 13:39	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		10
455	04.06.2013 13:49	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
456	04.06.2013 11:31	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
456	04.06.2013 11:36	NF	Toftum	T 61	30		73
456	04.06.2013 12:49	NF	Toftum	T 61	60		10
456	04.06.2013 12:59	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
471	14.06.2013 11:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	20
471	14.06.2013 11:39	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
472	14.06.2013 11:33	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	12
472	14.06.2013 11:45	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
473	14.06.2013 13:35	NF	Toftum	T 61	30	Überlastung	36
473	14.06.2013 14:12	NF	Toftum	T 61	60		11
473	14.06.2013 14:24	NF	Toftum	T 61	100		
474	14.06.2013 13:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30	Überlastung	12
474	14.06.2013 13:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		19
474	14.06.2013 14:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
475	14.06.2013 13:35	HEI	Meldorf	T 121	60	Überlastung	146
475	14.06.2013 16:02	HEI	Meldorf	T 121	100		
476	14.06.2013 13:35	SL	Schobüll	T 121	30	Überlastung	42
476	14.06.2013 14:18	SL	Schobüll	T 121	60		10
476	14.06.2013 14:28	SL	Schobüll	T 121	100		
477	14.06.2013 14:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	34
477	14.06.2013 14:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
478	14.06.2013 14:35	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
478	14.06.2013 14:40	NF	Toftum	T 61	30		93
478	14.06.2013 16:13	NF	Toftum	T 61	60		10
478	14.06.2013 16:23	NF	Toftum	T 61	100		
479	14.06.2013 16:33	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	28
479	14.06.2013 17:01	NF	Toftum	T 61	100		5
479	14.06.2013 17:06	NF	Toftum	T 61	60		40
479	14.06.2013 17:47	NF	Toftum	T 61	100		
480	15.06.2013 10:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	74
480	15.06.2013 12:09	NF	Toftum	T 61	100		
481	15.06.2013 11:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	23
481	15.06.2013 11:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
482	15.06.2013 11:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	14
482	15.06.2013 12:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
483	15.06.2013 13:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
483	15.06.2013 13:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
484	15.06.2013 13:43	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	10
484	15.06.2013 13:53	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
485	15.06.2013 14:28	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	15
485	15.06.2013 14:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
486	15.06.2013 15:30	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
486	15.06.2013 15:35	NF	Toftum	T 61	30		5
486	15.06.2013 15:40	NF	Toftum	T 61	0		16
486	15.06.2013 15:57	NF	Toftum	T 61	30		10
486	15.06.2013 16:07	NF	Toftum	T 61	60		10
486	15.06.2013 16:17	NF	Toftum	T 61	100		5
486	15.06.2013 16:23	NF	Toftum	T 61	60		16
486	15.06.2013 16:39	NF	Toftum	T 61	100		
487	15.06.2013 15:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	4
487	15.06.2013 15:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
487	15.06.2013 15:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
487	15.06.2013 16:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		32
487	15.06.2013 16:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		13
487	15.06.2013 16:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
488	15.06.2013 15:47	NF	Brekum	T 121	60	Überlastung	21
488	15.06.2013 16:09	NF	Brekum	T 121	100		
489	15.06.2013 16:40	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	29
489	15.06.2013 17:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
490	15.06.2013 16:44	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	53
490	15.06.2013 17:37	NF	Toftum	T 61	100		5
490	15.06.2013 17:42	NF	Toftum	T 61	60		73
490	15.06.2013 18:55	NF	Toftum	T 61	100		
491	15.06.2013 16:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	38
491	15.06.2013 17:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
492	15.06.2013 16:55	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	160
492	15.06.2013 19:35	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
493	15.06.2013 17:14	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	27
493	15.06.2013 17:42	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
494	15.06.2013 17:17	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	23
494	15.06.2013 17:41	SL	Schobüll	T 121	100		
495	15.06.2013 17:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	66
495	15.06.2013 18:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
496	16.06.2013 09:51	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	46
496	16.06.2013 10:38	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
497	16.06.2013 10:14	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	15
497	16.06.2013 10:30	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
498	16.06.2013 10:16	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	64
498	16.06.2013 11:21	SL	Schobüll	T 121	100		
499	16.06.2013 10:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	45
499	16.06.2013 11:35	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
500	16.06.2013 11:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	12
500	16.06.2013 12:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
501	16.06.2013 12:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	23
501	16.06.2013 12:48	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
502	16.06.2013 13:07	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	410
502	16.06.2013 19:58	NF	Toftum	T 61	100		
503	16.06.2013 13:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	20
503	16.06.2013 13:33	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
504	16.06.2013 13:28	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	126
504	16.06.2013 15:34	SL	Schobüll	T 121	30		59
504	16.06.2013 16:34	SL	Schobüll	T 121	60		50
504	16.06.2013 17:24	SL	Schobüll	T 121	100		
505	16.06.2013 13:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	45
505	16.06.2013 14:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
505	16.06.2013 14:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
505	16.06.2013 14:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
506	16.06.2013 14:22	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	14
506	16.06.2013 14:36	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
507	16.06.2013 14:24	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	6
507	16.06.2013 14:31	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		13
507	16.06.2013 14:44	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		5
507	16.06.2013 14:50	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		5
507	16.06.2013 14:55	NF	Niebüll	Ltg. 51137	0		11
507	16.06.2013 15:06	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		10
507	16.06.2013 15:16	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		11
507	16.06.2013 15:28	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		19
507	16.06.2013 15:47	NF	Niebüll	Ltg. 51137	0		19
507	16.06.2013 16:07	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		14
507	16.06.2013 16:21	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		10
507	16.06.2013 16:31	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
508	16.06.2013 14:46	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	202
508	16.06.2013 18:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
509	16.06.2013 14:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
509	16.06.2013 15:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		148
509	16.06.2013 17:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
509	16.06.2013 17:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
510	16.06.2013 16:42	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	17
510	16.06.2013 16:59	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
511	18.06.2013 10:10	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	190
511	18.06.2013 13:21	NF	Breklum	T 122	100		
512	20.06.2013 18:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	13
512	20.06.2013 18:40	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
513	21.06.2013 07:22	HEI	Linden	Ltg. 60096	0	Überlastung	2
513	21.06.2013 07:24	HEI	Linden	Ltg. 60096	100		
514	21.06.2013 15:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
514	21.06.2013 15:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
514	21.06.2013 15:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		12
514	21.06.2013 15:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
514	21.06.2013 15:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
514	21.06.2013 15:45	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
515	21.06.2013 15:03	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	16
515	21.06.2013 15:20	NF	Toftum	T 61	100		
516	21.06.2013 15:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	68
516	21.06.2013 16:20	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
517	21.06.2013 16:43	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	5
517	21.06.2013 16:49	SL	Schobüll	T 121	30		5
517	21.06.2013 16:54	SL	Schobüll	T 121	0		24
517	21.06.2013 17:18	SL	Schobüll	T 121	30		10
517	21.06.2013 17:28	SL	Schobüll	T 121	60		10
517	21.06.2013 17:38	SL	Schobüll	T 121	100		
518	21.06.2013 16:44	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	39
518	21.06.2013 17:23	HEI	Marne West	Ltg. 60177	30		86
518	21.06.2013 18:49	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60		193
518	21.06.2013 22:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
519	22.06.2013 13:27	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	40
519	22.06.2013 14:08	NF	Toftum	T 61	30		40
519	22.06.2013 14:48	NF	Toftum	T 61	60		10

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
519	22.06.2013 14:58	NF	Toftum	T 61	100		
520	22.06.2013 14:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	32
520	22.06.2013 14:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
521	22.06.2013 14:23	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	25
521	22.06.2013 14:48	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
522	22.06.2013 14:56	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	10
522	22.06.2013 15:07	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
523	22.06.2013 18:35	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	34
523	22.06.2013 19:09	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
524	22.06.2013 20:10	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11
524	22.06.2013 20:21	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
525	23.06.2013 10:06	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	36
525	23.06.2013 10:43	NF	Toftum	T 61	100		
526	23.06.2013 10:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
526	23.06.2013 10:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		12
526	23.06.2013 10:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
526	23.06.2013 10:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
527	23.06.2013 12:17	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	76
527	23.06.2013 13:33	NF	Toftum	T 61	100		5
527	23.06.2013 13:38	NF	Toftum	T 61	60		54
527	23.06.2013 14:32	NF	Toftum	T 61	100		
528	23.06.2013 12:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
528	23.06.2013 12:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
528	23.06.2013 12:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		9
528	23.06.2013 12:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		12
528	23.06.2013 13:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
528	23.06.2013 13:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
529	23.06.2013 12:54	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	57
529	23.06.2013 13:51	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
530	23.06.2013 13:07	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	13
530	23.06.2013 13:20	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
531	23.06.2013 13:59	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	10
531	23.06.2013 14:09	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		17
531	23.06.2013 14:27	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		10
531	23.06.2013 14:37	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
546	26.06.2013 13:10	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	11
546	26.06.2013 13:22	NF	Niebüll	Ltg. 51137	30		337
546	26.06.2013 18:59	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60		10
546	26.06.2013 19:09	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
547	26.06.2013 13:19	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	52
547	26.06.2013 14:11	SL	Schobüll	T 121	100		21
547	26.06.2013 14:33	SL	Schobüll	T 121	60		14
547	26.06.2013 14:47	SL	Schobüll	T 121	100		
548	26.06.2013 17:01	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	78
548	26.06.2013 18:20	SL	Schobüll	T 121	100		
549	26.06.2013 19:26	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	134
549	26.06.2013 21:41	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
550	29.06.2013 10:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	16
550	29.06.2013 10:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
551	29.06.2013 11:06	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	24
551	29.06.2013 11:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
552	29.06.2013 11:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
552	29.06.2013 11:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		77
552	29.06.2013 12:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
552	29.06.2013 12:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		17
552	29.06.2013 13:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		11
552	29.06.2013 13:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
552	29.06.2013 13:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		39
552	29.06.2013 14:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
552	29.06.2013 14:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		211
552	29.06.2013 17:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
553	29.06.2013 11:14	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	392
553	29.06.2013 17:47	NF	Niebüll	T 162	100		
554	29.06.2013 11:14	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	392
554	29.06.2013 17:47	NF	Niebüll	T 161	100		
555	29.06.2013 11:22	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	78
555	29.06.2013 12:40	NF	Toftum	T 61	30		88
555	29.06.2013 14:08	NF	Toftum	T 61	60		218
555	29.06.2013 17:47	NF	Toftum	T 61	100		
556	29.06.2013 12:08	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	32
556	29.06.2013 12:40	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
557	29.06.2013 12:45	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	44

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
557	29.06.2013 13:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
558	29.06.2013 12:47	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	6
558	29.06.2013 12:53	NF	Niebüll	T 122	30		5
558	29.06.2013 12:58	NF	Niebüll	T 122	0		49
558	29.06.2013 13:48	NF	Niebüll	T 122	30		5
558	29.06.2013 13:53	NF	Niebüll	T 122	0		12
558	29.06.2013 14:05	NF	Niebüll	T 122	30		10
558	29.06.2013 14:15	NF	Niebüll	T 122	60		211
558	29.06.2013 17:47	NF	Niebüll	T 122	100		
559	29.06.2013 12:55	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	19
559	29.06.2013 13:14	NF	Niebüll	T 121	30		42
559	29.06.2013 13:57	NF	Niebüll	T 121	60		230
559	29.06.2013 17:47	NF	Niebüll	T 121	100		
560	29.06.2013 13:17	NF	Niebüll	Ltg. 51137	60	Überlastung	20
560	29.06.2013 13:37	NF	Niebüll	Ltg. 51137	100		
561	29.06.2013 13:39	NF	Brekum	T 121	60	Überlastung	137
561	29.06.2013 15:57	NF	Brekum	T 121	100		
562	29.06.2013 13:43	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	175
562	29.06.2013 16:39	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
563	29.06.2013 13:58	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	82
563	29.06.2013 15:21	SL	Schobüll	T 121	100		
564	29.06.2013 14:09	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	6
564	29.06.2013 14:16	SL	Schuby	T 121	30		7
564	29.06.2013 14:24	SL	Schuby	T 121	0		37
564	29.06.2013 15:01	SL	Schuby	T 121	30		10
564	29.06.2013 15:11	SL	Schuby	T 121	60		59
564	29.06.2013 16:10	SL	Schuby	T 121	100		
565	29.06.2013 16:11	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	15
565	29.06.2013 16:26	SL	Schobüll	T 121	100		
566	29.06.2013 16:53	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	73
566	29.06.2013 18:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
567	29.06.2013 17:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	24
567	29.06.2013 18:19	NF	Toftum	T 61	100		
568	09.07.2013 13:39	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60	Überlastung	99
568	09.07.2013 15:18	NF	Niebüll	Ltg. 51001	100		
569	10.07.2013 15:00	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
569	10.07.2013 15:05	NF	Toftum	T 61	30		5
569	10.07.2013 15:10	NF	Toftum	T 61	0		21
569	10.07.2013 15:31	NF	Toftum	T 61	30		10
569	10.07.2013 15:41	NF	Toftum	T 61	60		10
569	10.07.2013 15:51	NF	Toftum	T 61	100		
570	10.07.2013 15:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	29
570	10.07.2013 15:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		137
570	10.07.2013 17:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
570	10.07.2013 18:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
571	10.07.2013 15:39	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	69
571	10.07.2013 16:48	NF	Niebüll	T 122	100		
572	10.07.2013 16:19	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	13
572	10.07.2013 16:32	NF	Toftum	T 61	100		
573	19.07.2013 12:23	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	31
573	19.07.2013 12:55	NF	Niebüll	T 122	30		51
573	19.07.2013 13:46	NF	Niebüll	T 122	0		26
573	19.07.2013 14:12	NF	Niebüll	T 122	30		10
573	19.07.2013 14:22	NF	Niebüll	T 122	60		10
573	19.07.2013 14:32	NF	Niebüll	T 122	100		
574	19.07.2013 12:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	16
574	19.07.2013 12:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		24
574	19.07.2013 13:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		16
574	19.07.2013 13:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
575	19.07.2013 12:51	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	18
575	19.07.2013 13:10	NF	Toftum	T 61	30		61
575	19.07.2013 14:11	NF	Toftum	T 61	60		10
575	19.07.2013 14:21	NF	Toftum	T 61	100		
576	19.07.2013 13:18	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	146
576	19.07.2013 15:44	SL	Schuby	T 121	100		
577	19.07.2013 13:19	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	41
577	19.07.2013 14:01	NF	Niebüll	T 121	100		
578	19.07.2013 14:08	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	41
578	19.07.2013 14:50	NF	Niebüll	T 121	100		
579	28.07.2013 10:11	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	317
579	28.07.2013 15:29	NF	Toftum	T 61	100		
580	03.08.2013 14:04	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
580	03.08.2013 14:09	NF	Toftum	T 61	30		107

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
580	03.08.2013 15:56	NF	Toftum	T 61	60		10
580	03.08.2013 16:06	NF	Toftum	T 61	100		
581	06.08.2013 08:06	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	5
581	06.08.2013 08:11	NF	Niebüll	T 161	30		24
581	06.08.2013 08:36	NF	Niebüll	T 161	60		59
581	06.08.2013 09:35	NF	Niebüll	T 161	100		
582	06.08.2013 12:49	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	6
582	06.08.2013 12:55	NF	Niebüll	T 161	30		53
582	06.08.2013 13:49	NF	Niebüll	T 161	60		10
582	06.08.2013 13:59	NF	Niebüll	T 161	100		
583	06.08.2013 13:36	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	5
583	06.08.2013 13:41	NF	Niebüll	T 122	30		15
583	06.08.2013 13:57	NF	Niebüll	T 122	60		10
583	06.08.2013 14:07	NF	Niebüll	T 122	30		44
583	06.08.2013 14:51	NF	Niebüll	T 122	60		10
583	06.08.2013 15:01	NF	Niebüll	T 122	100		
584	06.08.2013 14:30	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	107
584	06.08.2013 16:17	NF	Toftum	T 61	100		
585	08.08.2013 14:30	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
585	08.08.2013 14:35	NF	Toftum	T 61	30		24
585	08.08.2013 14:59	NF	Toftum	T 61	60		10
585	08.08.2013 15:09	NF	Toftum	T 61	100		7
585	08.08.2013 15:17	NF	Toftum	T 61	60		43
585	08.08.2013 16:01	NF	Toftum	T 61	100		
586	08.08.2013 14:59	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	26
586	08.08.2013 15:26	NF	Niebüll	T 122	100		
587	10.08.2013 13:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	20
587	10.08.2013 13:27	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
588	10.08.2013 13:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	215
588	10.08.2013 17:31	NF	Toftum	T 61	100		
589	11.08.2013 15:52	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	83
589	11.08.2013 17:16	NF	Toftum	T 61	100		
590	11.08.2013 16:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	40
590	11.08.2013 17:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
591	12.08.2013 14:33	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
591	12.08.2013 14:38	NF	Toftum	T 61	30		16
591	12.08.2013 14:55	NF	Toftum	T 61	60		10

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
591	12.08.2013 15:05	NF	Toftum	T 61	100		
592	12.08.2013 14:37	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	11
592	12.08.2013 14:48	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
593	12.08.2013 16:07	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	42
593	12.08.2013 16:50	NF	Toftum	T 61	100		
594	13.08.2013 09:57	NF	Brekum	T 122	60	Überlastung	11
594	13.08.2013 10:08	NF	Brekum	T 122	100		
595	13.08.2013 12:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
595	13.08.2013 12:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		5
595	13.08.2013 12:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		5
595	13.08.2013 12:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		27
595	13.08.2013 13:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		14
595	13.08.2013 13:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
595	13.08.2013 13:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		5
595	13.08.2013 13:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
595	13.08.2013 13:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		11
595	13.08.2013 13:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		6
595	13.08.2013 13:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		11
595	13.08.2013 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		12
595	13.08.2013 14:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		102
595	13.08.2013 16:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
595	13.08.2013 16:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
595	13.08.2013 16:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		5
595	13.08.2013 16:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		16
595	13.08.2013 16:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
596	13.08.2013 12:57	NF	Nieüll	T 122	60	Überlastung	8
596	13.08.2013 13:05	NF	Nieüll	T 122	30		14
596	13.08.2013 13:20	NF	Nieüll	T 122	60		10
596	13.08.2013 13:30	NF	Nieüll	T 122	100		
597	13.08.2013 13:13	NF	Toftum	T 62	30	Überlastung	4
597	13.08.2013 13:18	NF	Toftum	T 62	60		10
597	13.08.2013 13:28	NF	Toftum	T 62	100		
598	13.08.2013 13:33	NF	Toftum	T 62	60	Überlastung	5
598	13.08.2013 13:38	NF	Toftum	T 62	30		13
598	13.08.2013 13:52	NF	Toftum	T 62	60		11
598	13.08.2013 14:03	NF	Toftum	T 62	30		7
598	13.08.2013 14:10	NF	Toftum	T 62	0		27
598	13.08.2013 14:38	NF	Toftum	T 62	30		10
598	13.08.2013 14:48	NF	Toftum	T 62	60		10
598	13.08.2013 14:58	NF	Toftum	T 62	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
599	13.08.2013 14:12	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	49
599	13.08.2013 15:01	NF	Niebüll	T 122	30		42
599	13.08.2013 15:43	NF	Niebüll	T 122	60		10
599	13.08.2013 15:53	NF	Niebüll	T 122	100		
600	13.08.2013 14:36	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
600	13.08.2013 14:41	NF	Toftum	T 61	30		13
600	13.08.2013 14:55	NF	Toftum	T 61	60		10
600	13.08.2013 15:05	NF	Toftum	T 61	100		5
600	13.08.2013 15:10	NF	Toftum	T 61	60		5
600	13.08.2013 15:15	NF	Toftum	T 61	30		51
600	13.08.2013 16:06	NF	Toftum	T 61	60		10
600	13.08.2013 16:16	NF	Toftum	T 61	100		
601	13.08.2013 14:44	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	20
601	13.08.2013 15:05	SL	Schuby	T 121	100		
602	13.08.2013 15:19	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	23
602	13.08.2013 15:43	NF	Niebüll	T 121	100		
603	13.08.2013 16:12	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	87
603	13.08.2013 17:40	NF	Niebüll	T 122	100		
604	13.08.2013 16:23	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
604	13.08.2013 16:28	NF	Toftum	T 61	30		16
604	13.08.2013 16:45	NF	Toftum	T 61	60		10
604	13.08.2013 16:55	NF	Toftum	T 61	100		
605	13.08.2013 16:53	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	44
605	13.08.2013 17:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
606	13.08.2013 17:02	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	34
606	13.08.2013 17:36	NF	Toftum	T 61	100		
607	13.08.2013 17:41	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
607	13.08.2013 18:04	NF	Toftum	T 61	100		
608	14.08.2013 09:11	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	118
608	14.08.2013 11:10	NF	Toftum	T 61	30		19
608	14.08.2013 11:29	NF	Toftum	T 61	60		10
608	14.08.2013 11:39	NF	Toftum	T 61	100		
609	14.08.2013 10:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
609	14.08.2013 10:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		37
609	14.08.2013 11:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
609	14.08.2013 11:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
610	14.08.2013 11:49	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	42

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
610	14.08.2013 12:31	NF	Toftum	T 61	30		11
610	14.08.2013 12:43	NF	Toftum	T 61	60		10
610	14.08.2013 12:53	NF	Toftum	T 61	100		
611	14.08.2013 12:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	9
611	14.08.2013 12:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
611	14.08.2013 12:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
611	14.08.2013 12:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		10
611	14.08.2013 13:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		5
611	14.08.2013 13:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		17
611	14.08.2013 13:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
611	14.08.2013 13:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		8
611	14.08.2013 13:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
611	14.08.2013 14:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
612	14.08.2013 12:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	9
612	14.08.2013 13:08	NF	Toftum	T 61	30		17
612	14.08.2013 13:25	NF	Toftum	T 61	0		35
612	14.08.2013 14:01	NF	Toftum	T 61	30		10
612	14.08.2013 14:11	NF	Toftum	T 61	60		10
612	14.08.2013 14:21	NF	Toftum	T 61	100		
613	14.08.2013 14:28	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	41
613	14.08.2013 15:10	NF	Toftum	T 61	100		
614	14.08.2013 15:22	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	35
614	14.08.2013 15:57	NF	Toftum	T 61	100		
615	14.08.2013 16:02	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	98
615	14.08.2013 17:40	NF	Toftum	T 61	100		
616	16.08.2013 13:40	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	30
616	16.08.2013 14:10	NF	Toftum	T 61	100		
617	18.08.2013 12:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	38
617	18.08.2013 13:37	NF	Toftum	T 61	30		21
617	18.08.2013 13:58	NF	Toftum	T 61	60		10
617	18.08.2013 14:08	NF	Toftum	T 61	100		
618	18.08.2013 13:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	15
618	18.08.2013 13:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
618	18.08.2013 14:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
618	18.08.2013 14:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
619	18.08.2013 13:48	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	30
619	18.08.2013 14:18	NF	Niebüll	T 121	100		
620	18.08.2013 14:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
620	18.08.2013 14:18	NF	Toftum	T 61	30		13
620	18.08.2013 14:32	NF	Toftum	T 61	60		10
620	18.08.2013 14:42	NF	Toftum	T 61	100		
621	18.08.2013 14:49	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	27
621	18.08.2013 15:16	NF	Toftum	T 61	30		71
621	18.08.2013 16:28	NF	Toftum	T 61	60		10
621	18.08.2013 16:38	NF	Toftum	T 61	100		
622	24.08.2013 10:15	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	37
622	24.08.2013 10:52	NF	Toftum	T 61	30		342
622	24.08.2013 16:35	NF	Toftum	T 61	60		10
622	24.08.2013 16:45	NF	Toftum	T 61	100		
623	24.08.2013 11:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	76
623	24.08.2013 12:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
624	24.08.2013 13:10	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	23
624	24.08.2013 13:33	NF	Niebüll	T 122	30		150
624	24.08.2013 16:03	NF	Niebüll	T 122	60		10
624	24.08.2013 16:13	NF	Niebüll	T 122	100		
625	24.08.2013 13:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	13
625	24.08.2013 13:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		12
625	24.08.2013 13:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		14
625	24.08.2013 14:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		5
625	24.08.2013 14:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		26
625	24.08.2013 14:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
626	24.08.2013 14:06	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	112
626	24.08.2013 15:59	NF	Niebüll	T 121	100		
627	24.08.2013 17:01	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	38
627	24.08.2013 17:40	NF	Toftum	T 61	100		
628	25.08.2013 13:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	30
628	25.08.2013 13:36	NF	Toftum	T 61	30		63
628	25.08.2013 14:39	NF	Toftum	T 61	60		113
628	25.08.2013 16:32	NF	Toftum	T 61	100		
629	25.08.2013 14:02	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	104
629	25.08.2013 15:46	SL	Schuby	T 121	100		
630	31.08.2013 12:44	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
630	31.08.2013 13:07	NF	Toftum	T 61	30		272
630	31.08.2013 17:40	NF	Toftum	T 61	60		10
630	31.08.2013 17:50	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
631	31.08.2013 12:44	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	6
631	31.08.2013 12:50	NF	Niebüll	T 162	30		29
631	31.08.2013 13:20	NF	Niebüll	T 162	60		259
631	31.08.2013 17:40	NF	Niebüll	T 162	100		
632	31.08.2013 12:44	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	6
632	31.08.2013 12:50	NF	Niebüll	T 161	30		29
632	31.08.2013 13:20	NF	Niebüll	T 161	60		259
632	31.08.2013 17:40	NF	Niebüll	T 161	100		
633	31.08.2013 12:45	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	16
633	31.08.2013 13:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		7
633	31.08.2013 13:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		11
633	31.08.2013 13:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		258
633	31.08.2013 17:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		48
633	31.08.2013 18:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
634	31.08.2013 12:53	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	16
634	31.08.2013 13:09	NF	Niebüll	T 122	100		
635	31.08.2013 13:17	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	263
635	31.08.2013 17:40	NF	Niebüll	T 122	100		
636	01.09.2013 10:06	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
636	01.09.2013 10:11	NF	Toftum	T 61	30		61
636	01.09.2013 11:12	NF	Toftum	T 61	60		475
636	01.09.2013 19:08	NF	Toftum	T 61	100		
637	01.09.2013 14:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	48
637	01.09.2013 15:19	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
638	01.09.2013 18:25	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	105
638	01.09.2013 20:10	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
639	01.09.2013 20:29	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	91
639	01.09.2013 22:00	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
640	02.09.2013 00:46	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	13
640	02.09.2013 01:00	NF	Niebüll	T 162	100		
641	02.09.2013 03:09	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	43
641	02.09.2013 03:53	NF	Niebüll	T 162	100		
642	02.09.2013 03:09	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	43
642	02.09.2013 03:53	NF	Niebüll	T 161	100		
643	02.09.2013 04:08	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	18
643	02.09.2013 04:27	NF	Niebüll	T 162	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
644	02.09.2013 06:02	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	71
644	02.09.2013 07:13	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
645	02.09.2013 07:31	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	213
645	02.09.2013 11:05	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
646	02.09.2013 15:07	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	63
646	02.09.2013 16:11	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
647	02.09.2013 17:22	HEI	Marne West	Ltg. 60177	60	Überlastung	221
647	02.09.2013 21:03	HEI	Marne West	Ltg. 60177	100		
648	17.09.2013 07:39	NF	Nieüll	T 161	60	Überlastung	12
648	17.09.2013 07:52	NF	Nieüll	T 161	100		
649	22.09.2013 12:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	28
649	22.09.2013 12:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
649	22.09.2013 13:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
649	22.09.2013 13:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
650	22.09.2013 13:31	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
650	22.09.2013 13:36	NF	Toftum	T 61	30		5
650	22.09.2013 13:41	NF	Toftum	T 61	0		178
650	22.09.2013 16:40	NF	Toftum	T 61	30		10
650	22.09.2013 16:50	NF	Toftum	T 61	60		10
650	22.09.2013 17:00	NF	Toftum	T 61	100		
651	22.09.2013 13:33	NF	Nieüll	T 162	60	Überlastung	10
651	22.09.2013 13:43	NF	Nieüll	T 162	100		
652	22.09.2013 14:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
652	22.09.2013 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		22
652	22.09.2013 14:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
652	22.09.2013 14:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		9
652	22.09.2013 14:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		77
652	22.09.2013 16:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
653	22.09.2013 14:47	NF	Nieüll	T 121	60	Überlastung	93
653	22.09.2013 16:21	NF	Nieüll	T 121	100		
654	29.09.2013 13:04	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	256
654	29.09.2013 17:20	NF	Toftum	T 61	100		
655	30.09.2013 11:40	NF	Nieüll	T 162	60	Überlastung	5
655	30.09.2013 11:45	NF	Nieüll	T 162	30		99
655	30.09.2013 13:24	NF	Nieüll	T 162	0		173
655	30.09.2013 16:18	NF	Nieüll	T 162	30		10

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
655	30.09.2013 16:28	NF	Niebüll	T 162	60		10
655	30.09.2013 16:39	NF	Niebüll	T 162	30		35
655	30.09.2013 17:14	NF	Niebüll	T 162	60		10
655	30.09.2013 17:24	NF	Niebüll	T 162	100		
656	30.09.2013 13:31	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	131
656	30.09.2013 15:43	NF	Niebüll	T 122	100		
657	01.10.2013 14:48	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	16
657	01.10.2013 15:05	NF	Niebüll	T 162	100		
658	03.10.2013 11:35	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	10
658	03.10.2013 11:46	NF	Toftum	T 61	30		234
658	03.10.2013 15:40	NF	Toftum	T 61	60		10
658	03.10.2013 15:50	NF	Toftum	T 61	100		
659	03.10.2013 11:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	6
659	03.10.2013 11:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		69
659	03.10.2013 13:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		175
659	03.10.2013 15:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
659	03.10.2013 16:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
659	03.10.2013 16:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
660	03.10.2013 11:58	NF	Niebüll	T 122	60	Überlastung	6
660	03.10.2013 12:05	NF	Niebüll	T 122	30		196
660	03.10.2013 15:21	NF	Niebüll	T 122	60		13
660	03.10.2013 15:35	NF	Niebüll	T 122	100		
661	03.10.2013 12:04	NF	Niebüll	T 121	60	Überlastung	201
661	03.10.2013 15:25	NF	Niebüll	T 121	100		
662	03.10.2013 12:22	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	190
662	03.10.2013 15:32	SL	Schuby	T 121	100		
663	03.10.2013 16:11	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	33
663	03.10.2013 16:45	NF	Toftum	T 61	100		
664	05.10.2013 13:31	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	64
664	05.10.2013 14:35	NF	Breklum	T 122	100		
665	11.10.2013 15:43	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	46
665	11.10.2013 16:30	NF	Toftum	T 61	100		
666	22.10.2013 14:29	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	5
666	22.10.2013 14:34	NF	Niebüll	T 161	30		5
666	22.10.2013 14:39	NF	Niebüll	T 161	0		14
666	22.10.2013 14:54	NF	Niebüll	T 161	30		10
666	22.10.2013 15:04	NF	Niebüll	T 161	60		10

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
666	22.10.2013 15:14	NF	Niebüll	T 161	100		
667	23.10.2013 12:13	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	21
667	23.10.2013 12:35	NF	Niebüll	T 161	100		91
667	23.10.2013 14:07	NF	Niebüll	T 161	60		5
667	23.10.2013 14:12	NF	Niebüll	T 161	30		25
667	23.10.2013 14:37	NF	Niebüll	T 161	60		10
667	23.10.2013 14:47	NF	Niebüll	T 161	100		
668	23.10.2013 15:26	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	69
668	23.10.2013 16:35	NF	Niebüll	T 161	100		
669	23.10.2013 18:00	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	5
669	23.10.2013 18:05	NF	Niebüll	T 161	30		5
669	23.10.2013 18:10	NF	Niebüll	T 161	0		10
669	23.10.2013 18:21	NF	Niebüll	T 161	30		10
669	23.10.2013 18:31	NF	Niebüll	T 161	60		10
669	23.10.2013 18:41	NF	Niebüll	T 161	100		
670	24.10.2013 10:38	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	5
670	24.10.2013 10:43	NF	Niebüll	T 161	30		98
670	24.10.2013 12:22	NF	Niebüll	T 161	60		7
670	24.10.2013 12:30	NF	Niebüll	T 161	30		5
670	24.10.2013 12:35	NF	Niebüll	T 161	0		46
670	24.10.2013 13:21	NF	Niebüll	T 161	30		10
670	24.10.2013 13:31	NF	Niebüll	T 161	60		20
670	24.10.2013 13:51	NF	Niebüll	T 161	30		23
670	24.10.2013 14:15	NF	Niebüll	T 161	60		10
670	24.10.2013 14:25	NF	Niebüll	T 161	100		
671	24.10.2013 11:43	NF	Toftum	T 62	60	Überlastung	54
671	24.10.2013 12:38	NF	Toftum	T 62	30		19
671	24.10.2013 12:58	NF	Toftum	T 62	60		15
671	24.10.2013 13:13	NF	Toftum	T 62	100		
672	24.10.2013 14:08	NF	Toftum	T 62	60	Überlastung	78
672	24.10.2013 15:26	NF	Toftum	T 62	100		
673	24.10.2013 14:31	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	5
673	24.10.2013 14:36	NF	Niebüll	T 161	30		53
673	24.10.2013 15:30	NF	Niebüll	T 161	60		16
673	24.10.2013 15:47	NF	Niebüll	T 161	100		
674	26.10.2013 16:01	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	29
674	26.10.2013 16:31	NF	Niebüll	T 162	100		
675	27.10.2013 13:58	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	13
675	27.10.2013 14:11	SL	Schuby	T 122	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
676	27.10.2013 15:03	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	38
676	27.10.2013 15:41	SL	Schuby	T 122	100		
677	27.10.2013 16:11	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	51
677	27.10.2013 17:03	SL	Schuby	T 122	100		7
677	27.10.2013 17:10	SL	Schuby	T 122	60		36
677	27.10.2013 17:47	SL	Schuby	T 122	100		
678	27.10.2013 21:11	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	22
678	27.10.2013 21:34	SL	Schuby	T 122	100		
679	27.10.2013 22:00	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	306
679	28.10.2013 03:07	SL	Schuby	T 122	100		
680	28.10.2013 04:32	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	17
680	28.10.2013 04:49	SL	Schuby	T 122	100		
681	28.10.2013 11:17	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	35
681	28.10.2013 11:52	SL	Schobüll	T 121	100		
682	28.10.2013 12:10	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	28
682	28.10.2013 12:38	SL	Schobüll	T 121	100		
683	03.11.2013 10:15	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	44
683	03.11.2013 10:59	SL	Schuby	T 122	100		
684	03.11.2013 11:33	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	333
684	03.11.2013 17:06	SL	Schuby	T 122	100		
685	03.11.2013 20:14	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	84
685	03.11.2013 21:38	SL	Schuby	T 122	100		
686	06.11.2013 09:49	HEI	Marne West	T 123	60	Überlastung	17
686	06.11.2013 10:06	HEI	Marne West	T 123	100		
687	09.11.2013 09:17	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	41
687	09.11.2013 09:58	SL	Schuby	T 122	100		
688	09.11.2013 11:38	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	54
688	09.11.2013 12:32	SL	Schuby	T 122	100		8
688	09.11.2013 12:40	SL	Schuby	T 122	60		55
688	09.11.2013 13:35	SL	Schuby	T 122	100		9
688	09.11.2013 13:44	SL	Schuby	T 122	60		13
688	09.11.2013 13:57	SL	Schuby	T 122	100		
689	09.11.2013 12:59	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	33
689	09.11.2013 13:32	SL	Schobüll	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
690	09.11.2013 14:02	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	23
690	09.11.2013 14:25	SL	Schobüll	T 121	100		
691	09.11.2013 14:42	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	26
691	09.11.2013 15:08	SL	Schuby	T 122	100		
692	10.11.2013 12:53	NF	Niebüll	Ltg. 51001	60	Überlastung	11
692	10.11.2013 13:04	NF	Niebüll	Ltg. 51001	100		
693	24.11.2013 06:56	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	33
693	24.11.2013 07:29	NF	Niebüll	T 162	100		
694	28.11.2013 07:48	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	11
694	28.11.2013 07:59	NF	Niebüll	T 162	100		
695	28.11.2013 11:51	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	5
695	28.11.2013 11:56	NF	Niebüll	T 162	30		8
695	28.11.2013 12:04	NF	Niebüll	T 162	0		21
695	28.11.2013 12:25	NF	Niebüll	T 162	30		10
695	28.11.2013 12:35	NF	Niebüll	T 162	60		10
695	28.11.2013 12:45	NF	Niebüll	T 162	100		
696	28.11.2013 13:24	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	23
696	28.11.2013 13:47	NF	Niebüll	T 162	100		
697	28.11.2013 17:28	SL	Lindewitt	T 122	60	Überlastung	5
697	28.11.2013 17:33	SL	Lindewitt	T 122	30		33
697	28.11.2013 18:06	SL	Lindewitt	T 122	100		
698	28.11.2013 20:37	SL	Lindewitt	T 122	30	Überlastung	4
698	28.11.2013 20:41	SL	Lindewitt	T 122	100		
699	01.12.2013 06:03	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	147
699	01.12.2013 08:30	NF	Niebüll	T 162	100		
700	01.12.2013 06:03	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	147
700	01.12.2013 08:30	NF	Niebüll	T 161	100		
701	01.12.2013 07:07	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	19
701	01.12.2013 07:26	SL	Schuby	T 122	100		
702	01.12.2013 10:39	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	244
702	01.12.2013 14:43	NF	Niebüll	T 162	100		
703	04.12.2013 08:49	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	55
703	04.12.2013 09:44	NF	Niebüll	T 162	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
704	08.12.2013 14:04	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	233
704	08.12.2013 17:57	SL	Schuby	T 122	100		
705	08.12.2013 22:15	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	77
705	08.12.2013 23:32	SL	Schuby	T 122	100		
706	15.12.2013 04:17	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	35
706	15.12.2013 04:52	SL	Schuby	T 122	100		
707	15.12.2013 06:02	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	269
707	15.12.2013 10:31	SL	Schuby	T 122	100		
708	21.12.2013 02:43	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	23
708	21.12.2013 03:06	SL	Schuby	T 122	100		
709	21.12.2013 03:26	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	25
709	21.12.2013 03:51	SL	Schuby	T 122	100		
710	21.12.2013 04:29	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	482
710	21.12.2013 12:31	SL	Schuby	T 122	100		
711	21.12.2013 12:52	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	122
711	21.12.2013 14:54	SL	Schuby	T 122	100		
712	21.12.2013 23:59	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	232
712	22.12.2013 03:51	SL	Schuby	T 122	30		134
712	22.12.2013 06:05	SL	Schuby	T 122	60		10
712	22.12.2013 06:15	SL	Schuby	T 122	100		
713	22.12.2013 06:20	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
713	22.12.2013 06:25	SL	Schuby	T 122	30		103
713	22.12.2013 08:08	SL	Schuby	T 122	60		10
713	22.12.2013 08:18	SL	Schuby	T 122	100		
714	22.12.2013 08:47	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	50
714	22.12.2013 09:37	SL	Schuby	T 122	100		
715	22.12.2013 16:11	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	17
715	22.12.2013 16:28	SL	Schuby	T 122	100		
716	22.12.2013 16:59	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	61
716	22.12.2013 18:00	SL	Schuby	T 122	100		
717	23.12.2013 01:24	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	13
717	23.12.2013 01:37	SL	Schuby	T 122	100		
718	23.12.2013 02:23	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	12
718	23.12.2013 02:35	SL	Schuby	T 122	100		

Nr.	TT.MM.JJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
719	23.12.2013 06:15	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	19
719	23.12.2013 06:34	SL	Schuby	T 122	100		
720	23.12.2013 22:37	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	144
720	24.12.2013 01:01	SL	Schuby	T 122	100		
721	24.12.2013 03:32	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	19
721	24.12.2013 03:51	SL	Schuby	T 122	30		267
721	24.12.2013 08:18	SL	Schuby	T 122	60		33
721	24.12.2013 08:51	SL	Schuby	T 122	100		
722	27.12.2013 10:41	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	96
722	27.12.2013 12:17	SL	Schuby	T 122	100		
723	27.12.2013 13:57	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	53
723	27.12.2013 14:50	SL	Schuby	T 122	100		
724	27.12.2013 15:00	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	107
724	27.12.2013 16:47	SL	Schuby	T 122	100		
725	27.12.2013 19:26	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	105
725	27.12.2013 21:11	SL	Schuby	T 122	100		