

Einspeisemanagement-Einsätze (gem. EEG §11) bei der Schleswig-Holstein Netz AG in 2014

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
1	04.01.2014 00:09	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	61
1	04.01.2014 01:10	SL	Schuby	T 122	100		
2	04.01.2014 05:37	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	101
2	04.01.2014 07:18	SL	Schuby	T 122	100		
3	07.01.2014 05:53	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	46
3	07.01.2014 06:39	SL	Schuby	T 122	100		
4	07.01.2014 19:46	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	33
4	07.01.2014 20:19	SL	Schuby	T 122	100		
5	07.01.2014 20:30	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	39
5	07.01.2014 21:09	SL	Schuby	T 122	100		
6	07.01.2014 21:37	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	107
6	07.01.2014 23:24	SL	Schuby	T 122	100		
7	08.01.2014 13:19	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	58
7	08.01.2014 14:17	SL	Schuby	T 122	100		
8	08.01.2014 14:30	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	56
8	08.01.2014 15:26	SL	Schuby	T 122	100		
9	09.01.2014 12:21	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	580
9	09.01.2014 22:01	SL	Schuby	T 122	100		
10	09.01.2014 22:22	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	18
10	09.01.2014 22:40	SL	Schuby	T 122	100		
11	09.01.2014 22:48	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	18
11	09.01.2014 23:06	SL	Schuby	T 122	100		
12	10.01.2014 01:03	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	22
12	10.01.2014 01:25	SL	Schuby	T 122	100		
13	10.01.2014 01:50	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	117
13	10.01.2014 03:47	SL	Schuby	T 122	100		
14	10.01.2014 04:28	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	25
14	10.01.2014 04:53	SL	Schuby	T 122	100		
15	10.01.2014 05:13	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	23
15	10.01.2014 05:36	SL	Schuby	T 122	100		
16	10.01.2014 07:49	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	32

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
16	10.01.2014 08:21	SL	Schuby	T 122	100		
17	10.01.2014 08:58	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	1
17	10.01.2014 08:59	SL	Schuby	T 122	100		
18	11.01.2014 20:10	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	16
18	11.01.2014 20:26	SL	Schuby	T 122	100		
19	12.01.2014 02:39	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
19	12.01.2014 02:44	SL	Schuby	T 122	30		17
19	12.01.2014 03:01	SL	Schuby	T 122	60		10
19	12.01.2014 03:11	SL	Schuby	T 122	100		
20	12.01.2014 06:27	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	18
20	12.01.2014 06:45	SL	Schuby	T 122	100		
21	12.01.2014 12:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	51
21	12.01.2014 13:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
22	19.01.2014 02:27	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	13
22	19.01.2014 02:40	SL	Schuby	T 122	100		
23	19.01.2014 02:53	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
23	19.01.2014 02:58	SL	Schuby	T 122	30		127
23	19.01.2014 05:05	SL	Schuby	T 122	60		19
23	19.01.2014 05:24	SL	Schuby	T 122	30		279
23	19.01.2014 10:03	SL	Schuby	T 122	60		10
23	19.01.2014 10:13	SL	Schuby	T 122	100		
24	19.01.2014 04:56	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	453
24	19.01.2014 12:29	SL	Schobüll	T 121	100		
25	19.01.2014 11:39	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	557
25	19.01.2014 20:56	SL	Schuby	T 122	100		
26	19.01.2014 16:11	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	108
26	19.01.2014 17:59	SL	Schobüll	T 121	100		
27	19.01.2014 21:03	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	79
27	19.01.2014 22:22	SL	Schuby	T 122	100		
28	19.01.2014 23:19	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	20
28	19.01.2014 23:39	SL	Schuby	T 122	100		
29	20.01.2014 00:16	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	42
29	20.01.2014 00:58	SL	Schuby	T 122	100		
30	20.01.2014 03:46	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	26

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
30	20.01.2014 04:12	SL	Schuby	T 122	100		
31	24.01.2014 11:46	NF	Toftum	T 61	30	Überlastung	10
31	24.01.2014 11:56	NF	Toftum	T 61	60		13
31	24.01.2014 12:09	NF	Toftum	T 61	30		66
31	24.01.2014 13:15	NF	Toftum	T 61	60		7
31	24.01.2014 13:22	NF	Toftum	T 61	30		42
31	24.01.2014 14:04	NF	Toftum	T 61	60		72
31	24.01.2014 15:16	NF	Toftum	T 61	100		
32	24.01.2014 12:19	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	60
32	24.01.2014 13:19	SL	Schobüll	T 121	100		
33	26.01.2014 10:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	40
33	26.01.2014 11:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		27
33	26.01.2014 11:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
33	26.01.2014 12:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
34	26.01.2014 11:33	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	47
34	26.01.2014 12:20	NF	Toftum	T 61	100		
35	26.01.2014 13:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	16
35	26.01.2014 13:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
36	02.02.2014 12:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	37
36	02.02.2014 12:58	NF	Toftum	T 61	100		
37	07.02.2014 16:43	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	55
37	07.02.2014 17:38	SL	Schuby	T 122	100		
38	07.02.2014 21:42	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	19
38	07.02.2014 22:01	SL	Schuby	T 122	100		
39	09.02.2014 11:18	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	58
39	09.02.2014 12:16	SL	Schuby	T 122	100		
40	09.02.2014 12:24	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	52
40	09.02.2014 13:16	SL	Schuby	T 122	100		
41	09.02.2014 13:30	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	215
41	09.02.2014 17:05	SL	Schuby	T 122	100		
42	09.02.2014 18:28	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	59
42	09.02.2014 19:27	SL	Schuby	T 122	100		
43	09.02.2014 21:32	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	25
43	09.02.2014 21:57	SL	Schuby	T 122	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
44	12.02.2014 11:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	214
44	12.02.2014 14:55	NF	Toftum	T 61	100		
45	13.02.2014 09:52	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	286
45	13.02.2014 14:38	NF	Breklum	T 122	100		
46	13.02.2014 10:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	190
46	13.02.2014 13:15	NF	Toftum	T 61	100		
47	13.02.2014 10:56	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	24
47	13.02.2014 11:20	SL	Schobüll	T 121	100		
48	13.02.2014 13:19	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	65
48	13.02.2014 14:24	NF	Niebüll	T 162	100		
49	13.02.2014 13:19	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	65
49	13.02.2014 14:24	NF	Niebüll	T 161	100		
50	13.02.2014 13:20	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	75
50	13.02.2014 14:35	NF	Toftum	T 61	100		
51	14.02.2014 10:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	206
51	14.02.2014 13:31	NF	Toftum	T 61	100		
52	15.02.2014 00:35	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	7
52	15.02.2014 00:42	SL	Schuby	T 122	30		6
52	15.02.2014 00:48	SL	Schuby	T 122	0		24
52	15.02.2014 01:12	SL	Schuby	T 122	30		10
52	15.02.2014 01:22	SL	Schuby	T 122	60		253
52	15.02.2014 05:35	SL	Schuby	T 122	100		
53	15.02.2014 10:54	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	6
53	15.02.2014 11:00	SL	Schuby	T 122	30		6
53	15.02.2014 11:06	SL	Schuby	T 122	0		277
53	15.02.2014 15:43	SL	Schuby	T 122	30		10
53	15.02.2014 15:53	SL	Schuby	T 122	60		10
53	15.02.2014 16:03	SL	Schuby	T 122	100		
54	15.02.2014 10:55	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	74
54	15.02.2014 12:09	SL	Schobüll	T 121	100		
55	15.02.2014 16:29	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	6
55	15.02.2014 16:35	SL	Schuby	T 122	30		16
55	15.02.2014 16:51	SL	Schuby	T 122	0		17
55	15.02.2014 17:08	SL	Schuby	T 122	30		13
55	15.02.2014 17:21	SL	Schuby	T 122	0		32
55	15.02.2014 17:53	SL	Schuby	T 122	30		14
55	15.02.2014 18:07	SL	Schuby	T 122	0		18

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
55	15.02.2014 18:25	SL	Schuby	T 122	30		10
55	15.02.2014 18:35	SL	Schuby	T 122	60		11
55	15.02.2014 18:46	SL	Schuby	T 122	100		
56	15.02.2014 19:01	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
56	15.02.2014 19:06	SL	Schuby	T 122	30		1744
56	17.02.2014 00:10	SL	Schuby	T 122	100		
57	16.02.2014 11:11	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	349
57	16.02.2014 17:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
58	17.02.2014 00:15	SL	Schuby	T 122	30	Überlastung	2
58	17.02.2014 00:17	SL	Schuby	T 122	100		
59	17.02.2014 00:17	SL	Schuby	T 122	30	Überlastung	1
59	17.02.2014 00:18	SL	Schuby	T 122	100		
60	20.02.2014 11:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
60	20.02.2014 11:25	NF	Toftum	T 61	100		
61	22.02.2014 11:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	249
61	22.02.2014 15:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
62	22.02.2014 11:37	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	265
62	22.02.2014 16:02	NF	Toftum	T 61	100		
63	23.02.2014 09:47	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	422
63	23.02.2014 16:49	NF	Toftum	T 61	100		
64	23.02.2014 10:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	77
64	23.02.2014 11:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		331
64	23.02.2014 16:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
64	23.02.2014 16:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
65	23.02.2014 13:06	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	6
65	23.02.2014 13:12	RD	Nortorf	T 121	30		6
65	23.02.2014 13:18	RD	Nortorf	T 121	0		64
65	23.02.2014 14:22	RD	Nortorf	T 121	30		10
65	23.02.2014 14:32	RD	Nortorf	T 121	60		10
65	23.02.2014 14:42	RD	Nortorf	T 121	100		
66	23.02.2014 13:47	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	53
66	23.02.2014 14:40	NF	Breklum	T 122	100		
67	24.02.2014 11:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	78
67	24.02.2014 12:27	NF	Toftum	T 61	100		
68	24.02.2014 11:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	24

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
68	24.02.2014 11:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
69	24.02.2014 12:47	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	114
69	24.02.2014 14:41	NF	Toftum	T 61	100		
70	03.03.2014 12:09	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	9
70	03.03.2014 12:18	NF	Niebüll	T 161	30		14
70	03.03.2014 12:32	NF	Niebüll	T 161	60		10
70	03.03.2014 12:42	NF	Niebüll	T 161	100		
71	03.03.2014 13:43	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	19
71	03.03.2014 14:02	NF	Niebüll	T 161	100		
72	09.03.2014 09:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	170
72	09.03.2014 12:03	NF	Toftum	T 61	30		159
72	09.03.2014 14:42	NF	Toftum	T 61	60		95
72	09.03.2014 16:17	NF	Toftum	T 61	100		
73	09.03.2014 13:16	NF	Brekum	T 122	60	Überlastung	70
73	09.03.2014 14:26	NF	Brekum	T 122	100		
74	09.03.2014 14:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
74	09.03.2014 14:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
74	09.03.2014 14:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		77
74	09.03.2014 16:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
74	09.03.2014 16:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
74	09.03.2014 16:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
75	14.03.2014 21:52	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	72
75	14.03.2014 23:04	SL	Schuby	T 122	30		14
75	14.03.2014 23:18	SL	Schuby	T 122	0		83
75	15.03.2014 00:41	SL	Schuby	T 122	30		10
75	15.03.2014 00:51	SL	Schuby	T 122	60		70
75	15.03.2014 02:01	SL	Schuby	T 122	30		428
75	15.03.2014 09:09	SL	Schuby	T 122	60		10
75	15.03.2014 09:19	SL	Schuby	T 122	100		
76	15.03.2014 03:24	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	183
76	15.03.2014 06:27	SL	Schobüll	T 121	100		
77	15.03.2014 09:47	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	192
77	15.03.2014 12:59	SL	Schobüll	T 121	30		51
77	15.03.2014 13:50	SL	Schobüll	T 121	60		10
77	15.03.2014 14:00	SL	Schobüll	T 121	100		
78	15.03.2014 09:48	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	463
78	15.03.2014 17:31	OH	Cismar West	T 111	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
79	15.03.2014 12:44	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	150
79	15.03.2014 15:14	RD	Nortorf	T 121	100		
80	15.03.2014 13:11	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	52
80	15.03.2014 14:03	NF	Breklum	T 121	100		
81	15.03.2014 22:58	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	22
81	15.03.2014 23:20	SL	Schuby	T 122	30		28
81	15.03.2014 23:48	SL	Schuby	T 122	0		1133
81	16.03.2014 18:41	SL	Schuby	T 122	30		10
81	16.03.2014 18:51	SL	Schuby	T 122	60		10
81	16.03.2014 19:01	SL	Schuby	T 122	100		
82	16.03.2014 10:23	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	140
82	16.03.2014 12:43	SL	Schobüll	T 121	100		
83	16.03.2014 11:13	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	229
83	16.03.2014 15:02	OH	Cismar West	T 111	100		
84	18.03.2014 09:20	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	119
84	18.03.2014 11:19	NF	Toftum	T 61	100		
85	18.03.2014 11:33	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	21
85	18.03.2014 11:54	NF	Toftum	T 61	100		
86	19.03.2014 12:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
86	19.03.2014 12:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		20
86	19.03.2014 12:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
86	19.03.2014 12:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
87	19.03.2014 12:04	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	23
87	19.03.2014 12:27	NF	Toftum	T 61	100		
88	19.03.2014 13:00	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	5
88	19.03.2014 13:05	NF	Niebüll	T 162	30		38
88	19.03.2014 13:43	NF	Niebüll	T 162	60		10
88	19.03.2014 13:53	NF	Niebüll	T 162	100		
89	19.03.2014 13:00	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	43
89	19.03.2014 13:43	NF	Niebüll	T 161	100		
90	19.03.2014 13:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
90	19.03.2014 13:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
90	19.03.2014 13:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		47
90	19.03.2014 14:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
90	19.03.2014 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		65
90	19.03.2014 15:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
90	19.03.2014 15:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
90	19.03.2014 15:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
91	19.03.2014 13:08	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	72
91	19.03.2014 14:20	NF	Toftum	T 61	100		
92	19.03.2014 13:59	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	5
92	19.03.2014 14:04	NF	Niebüll	T 162	30		5
92	19.03.2014 14:09	NF	Niebüll	T 162	0		17
92	19.03.2014 14:26	NF	Niebüll	T 162	30		10
92	19.03.2014 14:36	NF	Niebüll	T 162	60		10
92	19.03.2014 14:46	NF	Niebüll	T 162	100		
93	19.03.2014 13:59	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	5
93	19.03.2014 14:04	NF	Niebüll	T 161	30		5
93	19.03.2014 14:09	NF	Niebüll	T 161	0		17
93	19.03.2014 14:26	NF	Niebüll	T 161	30		10
93	19.03.2014 14:36	NF	Niebüll	T 161	60		10
93	19.03.2014 14:46	NF	Niebüll	T 161	100		
94	19.03.2014 14:25	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	60
94	19.03.2014 15:25	NF	Toftum	T 61	100		
95	19.03.2014 14:52	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	5
95	19.03.2014 14:57	NF	Niebüll	T 162	30		39
95	19.03.2014 15:36	NF	Niebüll	T 162	60		10
95	19.03.2014 15:46	NF	Niebüll	T 162	100		
96	19.03.2014 14:52	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	44
96	19.03.2014 15:36	NF	Niebüll	T 161	100		
97	19.03.2014 15:41	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	33
97	19.03.2014 16:14	NF	Toftum	T 61	100		
98	19.03.2014 15:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	40
98	19.03.2014 16:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
99	20.03.2014 00:08	SL	Schuby	T 122	60	Überlastung	5
99	20.03.2014 00:13	SL	Schuby	T 122	30		69
99	20.03.2014 01:22	SL	Schuby	T 122	60		10
99	20.03.2014 01:32	SL	Schuby	T 122	100		
100	20.03.2014 09:04	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	458
100	20.03.2014 16:42	NF	Toftum	T 61	100		
101	20.03.2014 09:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
101	20.03.2014 09:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
101	20.03.2014 09:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		21
101	20.03.2014 09:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
101	20.03.2014 09:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		408
101	20.03.2014 16:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
102	20.03.2014 11:29	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	174
102	20.03.2014 14:23	SL	Schuby	T 121	100		
103	22.03.2014 08:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	116
103	22.03.2014 10:54	NF	Toftum	T 61	30		67
103	22.03.2014 12:01	NF	Toftum	T 61	60		10
103	22.03.2014 12:11	NF	Toftum	T 61	100		
104	22.03.2014 09:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	6
104	22.03.2014 09:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
104	22.03.2014 09:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		49
104	22.03.2014 10:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		7
104	22.03.2014 10:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		96
104	22.03.2014 11:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
104	22.03.2014 12:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
104	22.03.2014 12:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
105	22.03.2014 12:16	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	59
105	22.03.2014 13:15	NF	Toftum	T 61	100		
106	22.03.2014 12:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
106	22.03.2014 12:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		29
106	22.03.2014 13:03	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
106	22.03.2014 13:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
107	23.03.2014 09:25	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	269
107	23.03.2014 13:54	NF	Toftum	T 61	30		68
107	23.03.2014 15:02	NF	Toftum	T 61	60		10
107	23.03.2014 15:12	NF	Toftum	T 61	100		
108	23.03.2014 10:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
108	23.03.2014 10:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
109	27.03.2014 13:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	6
109	27.03.2014 13:15	NF	Toftum	T 61	30		62
109	27.03.2014 14:17	NF	Toftum	T 61	60		10
109	27.03.2014 14:27	NF	Toftum	T 61	100		
110	03.04.2014 13:37	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	6
110	03.04.2014 13:43	NF	Toftum	T 61	30		11
110	03.04.2014 13:54	NF	Toftum	T 61	60		11
110	03.04.2014 14:05	NF	Toftum	T 61	100		
111	04.04.2014 12:16	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	106
111	04.04.2014 14:02	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
112	04.04.2014 12:18	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	29
112	04.04.2014 12:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		109
112	04.04.2014 14:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
112	04.04.2014 14:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
113	04.04.2014 12:27	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	138
113	04.04.2014 14:45	SL	Schobüll	T 121	100		
114	08.04.2014 12:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	285
114	08.04.2014 16:54	NF	Toftum	T 61	100		
115	08.04.2014 12:22	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	52
115	08.04.2014 13:14	OH	Cismar West	T 111	100		
116	08.04.2014 13:22	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	28
116	08.04.2014 13:50	OH	Cismar West	T 111	100		
117	08.04.2014 14:02	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	11
117	08.04.2014 14:13	OH	Cismar West	T 111	100		
118	09.04.2014 12:41	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
118	09.04.2014 12:46	NF	Toftum	T 61	30		189
118	09.04.2014 15:55	NF	Toftum	T 61	60		10
118	09.04.2014 16:05	NF	Toftum	T 61	100		
119	09.04.2014 13:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	21
119	09.04.2014 13:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		50
119	09.04.2014 14:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		34
119	09.04.2014 15:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
119	09.04.2014 15:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
119	09.04.2014 15:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
120	09.04.2014 15:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	38
120	09.04.2014 16:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
121	09.04.2014 16:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
121	09.04.2014 16:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
122	12.04.2014 14:30	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	11
122	12.04.2014 14:41	NF	Toftum	T 61	30		39
122	12.04.2014 15:20	NF	Toftum	T 61	60		12
122	12.04.2014 15:32	NF	Toftum	T 61	100		
123	13.04.2014 09:41	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	71
123	13.04.2014 10:52	NF	Toftum	T 61	30		325
123	13.04.2014 16:17	NF	Toftum	T 61	60		10
123	13.04.2014 16:27	NF	Toftum	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
124	13.04.2014 10:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	76
124	13.04.2014 11:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
125	13.04.2014 11:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
125	13.04.2014 12:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
126	13.04.2014 12:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	14
126	13.04.2014 12:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
127	13.04.2014 12:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	292
127	13.04.2014 17:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
128	13.04.2014 13:52	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	54
128	13.04.2014 14:46	SL	Schuby	T 121	100		
129	13.04.2014 14:07	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	11
129	13.04.2014 14:18	OH	Cismar West	T 111	100		
130	13.04.2014 15:20	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	13
130	13.04.2014 15:33	OH	Cismar West	T 111	100		
131	13.04.2014 16:32	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	30
131	13.04.2014 17:02	NF	Toftum	T 61	100		
132	13.04.2014 17:07	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	35
132	13.04.2014 17:42	NF	Toftum	T 61	100		
133	14.04.2014 09:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	182
133	14.04.2014 12:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		319
133	14.04.2014 17:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		1681
133	15.04.2014 21:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
134	14.04.2014 09:48	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	71
134	14.04.2014 10:59	NF	Toftum	T 61	30		26
134	14.04.2014 11:25	NF	Toftum	T 61	60		10
134	14.04.2014 11:35	NF	Toftum	T 61	100		
135	14.04.2014 11:38	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	878
135	15.04.2014 02:16	SL	Schuby	T 121	100		
136	14.04.2014 11:40	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	10
136	14.04.2014 11:50	NF	Toftum	T 61	30		333
136	14.04.2014 17:23	NF	Toftum	T 61	60		846
136	15.04.2014 07:29	NF	Toftum	T 61	100		
137	14.04.2014 11:51	NF	Nieüll	T 162	60	Überlastung	332
137	14.04.2014 17:23	NF	Nieüll	T 162	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
138	14.04.2014 11:51	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	332
138	14.04.2014 17:23	NF	Niebüll	T 161	100		
139	14.04.2014 12:57	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	11
139	14.04.2014 13:08	OH	Cismar West	T 111	100		
140	14.04.2014 13:16	OH	Cismar West	T 111	60	Überlastung	191
140	14.04.2014 16:27	OH	Cismar West	T 111	100		
141	14.04.2014 14:00	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	14
141	14.04.2014 14:14	RD	Nortorf	T 121	100		
142	15.04.2014 10:27	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	13
142	15.04.2014 10:40	SL	Schobüll	T 121	30		19
142	15.04.2014 10:59	SL	Schobüll	T 121	0		9
142	15.04.2014 11:08	SL	Schobüll	T 121	100		
143	15.04.2014 13:39	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	24
143	15.04.2014 14:03	NF	Toftum	T 61	30		24
143	15.04.2014 14:27	NF	Toftum	T 61	0		47
143	15.04.2014 15:14	NF	Toftum	T 61	30		8
143	15.04.2014 15:22	NF	Toftum	T 61	0		124
143	15.04.2014 17:26	NF	Toftum	T 61	30		13
143	15.04.2014 17:39	NF	Toftum	T 61	60		10
143	15.04.2014 17:49	NF	Toftum	T 61	100		
144	17.04.2014 10:14	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
144	17.04.2014 10:36	NF	Toftum	T 61	30		26
144	17.04.2014 11:02	NF	Toftum	T 61	0		25
144	17.04.2014 11:27	NF	Toftum	T 61	30		7
144	17.04.2014 11:34	NF	Toftum	T 61	0		47
144	17.04.2014 12:21	NF	Toftum	T 61	30		10
144	17.04.2014 12:31	NF	Toftum	T 61	60		10
144	17.04.2014 12:41	NF	Toftum	T 61	100		
145	17.04.2014 10:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	40
145	17.04.2014 11:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
146	17.04.2014 11:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
146	17.04.2014 11:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		5
146	17.04.2014 11:53	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		16
146	17.04.2014 12:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
146	17.04.2014 12:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		22
146	17.04.2014 12:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		17
146	17.04.2014 12:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		251
146	17.04.2014 17:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
147	17.04.2014 11:48	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	24
147	17.04.2014 12:12	NF	Niebüll	T 162	100		
148	17.04.2014 11:51	NF	Niebüll	T 161	60	Überlastung	30
148	17.04.2014 12:21	NF	Niebüll	T 161	100		
149	17.04.2014 12:02	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	27
149	17.04.2014 12:29	SL	Schuby	T 121	100		
150	17.04.2014 12:18	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	47
150	17.04.2014 13:05	SL	Schobüll	T 121	30		93
150	17.04.2014 14:38	SL	Schobüll	T 121	60		10
150	17.04.2014 14:48	SL	Schobüll	T 121	100		
151	17.04.2014 12:25	NF	Brekum	T 121	60	Überlastung	52
151	17.04.2014 13:17	NF	Brekum	T 121	30		36
151	17.04.2014 13:53	NF	Brekum	T 121	60		15
151	17.04.2014 14:08	NF	Brekum	T 121	100		
152	17.04.2014 13:24	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	82
152	17.04.2014 14:46	SL	Schuby	T 121	100		
153	17.04.2014 13:45	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	69
153	17.04.2014 14:54	RD	Nortorf	T 121	100		
154	17.04.2014 15:09	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	11
154	17.04.2014 15:20	RD	Nortorf	T 121	100		
155	17.04.2014 21:43	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	17
155	17.04.2014 22:00	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
156	20.04.2014 06:02	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	54
156	20.04.2014 06:56	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
157	20.04.2014 06:02	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	60	Überlastung	67
157	20.04.2014 07:09	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	100		
158	20.04.2014 09:26	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	32
158	20.04.2014 09:58	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
159	20.04.2014 10:04	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	5
159	20.04.2014 10:09	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		21
159	20.04.2014 10:30	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	0		15
159	20.04.2014 10:45	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		10
159	20.04.2014 10:55	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		11
159	20.04.2014 11:06	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		5
159	20.04.2014 11:11	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	0		544
159	20.04.2014 20:15	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		10

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
159	20.04.2014 20:25	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		141
159	20.04.2014 22:46	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
160	20.04.2014 10:07	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	60	Überlastung	71
160	20.04.2014 11:18	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	30		7
160	20.04.2014 11:25	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	0		432
160	20.04.2014 18:37	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	30		10
160	20.04.2014 18:47	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	60		10
160	20.04.2014 18:57	SL	Lindewitt	Ltg. 50190	100		
161	20.04.2014 11:22	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	319
161	20.04.2014 16:41	SL	Schuby	T 121	100		
162	20.04.2014 13:12	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	194
162	20.04.2014 16:26	NF	Breklum	T 121	100		
163	20.04.2014 13:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	208
163	20.04.2014 17:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
164	21.04.2014 11:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
164	21.04.2014 11:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
165	21.04.2014 13:14	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	133
165	21.04.2014 15:27	SL	Schuby	T 121	100		
166	21.04.2014 14:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
166	21.04.2014 14:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
167	21.04.2014 14:28	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	70
167	21.04.2014 15:38	NF	Breklum	T 121	100		
168	21.04.2014 14:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
168	21.04.2014 14:49	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
169	21.04.2014 14:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
169	21.04.2014 15:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
170	22.04.2014 12:03	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	18
170	22.04.2014 12:21	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		146
170	22.04.2014 14:47	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	0		92
170	22.04.2014 16:19	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		10
170	22.04.2014 16:29	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		10
170	22.04.2014 16:39	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
171	26.04.2014 13:02	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	6
171	26.04.2014 13:08	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		68
171	26.04.2014 14:16	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		10
171	26.04.2014 14:26	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
172	27.04.2014 11:06	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	13
172	27.04.2014 11:19	RD	Nortorf	T 121	100		
173	27.04.2014 12:14	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	12
173	27.04.2014 12:26	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		417
173	27.04.2014 19:23	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		10
173	27.04.2014 19:33	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
174	27.04.2014 12:24	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	215
174	27.04.2014 15:59	SL	Schuby	T 121	100		
175	27.04.2014 12:36	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	15
175	27.04.2014 12:51	RD	Nortorf	T 121	100		
176	27.04.2014 12:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	21
176	27.04.2014 13:16	NF	Toftum	T 61	30		165
176	27.04.2014 16:01	NF	Toftum	T 61	60		143
176	27.04.2014 18:24	NF	Toftum	T 61	100		
177	27.04.2014 12:59	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	138
177	27.04.2014 15:17	NF	Breklum	T 121	100		
178	27.04.2014 14:08	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	77
178	27.04.2014 15:25	RD	Nortorf	T 121	100		
179	27.04.2014 14:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	23
179	27.04.2014 15:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
179	27.04.2014 15:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		12
179	27.04.2014 15:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		43
179	27.04.2014 16:15	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		13
179	27.04.2014 16:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
180	27.04.2014 15:30	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	14
180	27.04.2014 15:44	RD	Nortorf	T 121	100		
181	27.04.2014 16:18	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	11
181	27.04.2014 16:29	RD	Nortorf	T 121	100		
182	01.05.2014 11:15	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	34
182	01.05.2014 11:49	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
183	01.05.2014 12:25	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	9
183	01.05.2014 12:34	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		32
183	01.05.2014 13:06	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	0		28
183	01.05.2014 13:34	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		11
183	01.05.2014 13:45	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		10
183	01.05.2014 13:55	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
184	01.05.2014 13:10	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	45
184	01.05.2014 13:55	NF	Breklum	T 122	100		
185	01.05.2014 14:15	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60	Überlastung	22
185	01.05.2014 14:37	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		8
185	01.05.2014 14:45	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	0		83
185	01.05.2014 16:08	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	30		17
185	01.05.2014 16:25	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	60		10
185	01.05.2014 16:35	SL	Lindewitt	Ltg. 50191	100		
186	03.05.2014 11:34	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	99
186	03.05.2014 13:13	NF	Breklum	T 122	100		
187	04.05.2014 14:29	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	16
187	04.05.2014 14:45	NF	Breklum	T 122	100		
188	04.05.2014 14:55	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	2
188	04.05.2014 14:57	NF	Breklum	T 122	100		
189	04.05.2014 15:19	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	13
189	04.05.2014 15:32	NF	Breklum	T 122	100		
190	08.05.2014 10:31	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	46
190	08.05.2014 11:17	NF	Toftum	T 61	100		
191	08.05.2014 11:32	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	75
191	08.05.2014 12:47	NF	Toftum	T 61	100		
192	08.05.2014 12:53	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	33
192	08.05.2014 13:26	NF	Toftum	T 61	100		
193	08.05.2014 14:35	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	50
193	08.05.2014 15:25	NF	Toftum	T 61	100		
194	08.05.2014 15:53	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	36
194	08.05.2014 16:29	NF	Toftum	T 61	100		
195	11.05.2014 10:57	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	110
195	11.05.2014 12:47	NF	Toftum	T 61	100		
196	11.05.2014 11:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
196	11.05.2014 11:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
197	11.05.2014 13:43	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	222
197	11.05.2014 17:25	NF	Toftum	T 61	100		
198	12.05.2014 13:32	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	113

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
198	12.05.2014 15:25	NF	Toftum	T 61	100		
199	13.05.2014 09:46	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	18
199	13.05.2014 10:04	NF	Toftum	T 61	100		
200	13.05.2014 10:41	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	135
200	13.05.2014 12:56	NF	Toftum	T 61	30		88
200	13.05.2014 14:24	NF	Toftum	T 61	60		10
200	13.05.2014 14:34	NF	Toftum	T 61	100		
201	14.05.2014 09:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	186
201	14.05.2014 12:15	NF	Toftum	T 61	30		18
201	14.05.2014 12:33	NF	Toftum	T 61	60		10
201	14.05.2014 12:43	NF	Toftum	T 61	100		
202	14.05.2014 09:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	20
202	14.05.2014 09:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
203	14.05.2014 09:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	24
203	14.05.2014 10:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
204	14.05.2014 10:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
204	14.05.2014 10:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		19
204	14.05.2014 11:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
204	14.05.2014 11:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
205	14.05.2014 11:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	6
205	14.05.2014 11:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		11
205	14.05.2014 11:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
205	14.05.2014 11:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
206	14.05.2014 12:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	9
206	14.05.2014 12:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		25
206	14.05.2014 12:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		12
206	14.05.2014 13:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		18
206	14.05.2014 13:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
206	14.05.2014 13:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
207	14.05.2014 12:46	HEI	Marne West	T 122	60	Überlastung	19
207	14.05.2014 13:05	HEI	Marne West	T 122	100		
208	14.05.2014 12:51	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	38
208	14.05.2014 13:29	NF	Toftum	T 61	100		
209	14.05.2014 13:27	HEI	Marne West	T 122	60	Überlastung	12
209	14.05.2014 13:39	HEI	Marne West	T 122	30		20
209	14.05.2014 13:59	HEI	Marne West	T 122	60		10
209	14.05.2014 14:09	HEI	Marne West	T 122	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
210	14.05.2014 13:35	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
210	14.05.2014 13:55	NF	Toftum	T 61	100		
211	14.05.2014 14:04	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	28
211	14.05.2014 14:32	NF	Toftum	T 61	100		
212	14.05.2014 14:40	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
212	14.05.2014 15:02	NF	Toftum	T 61	100		
213	14.05.2014 15:01	HEI	Marne West	T 122	60	Überlastung	16
213	14.05.2014 15:17	HEI	Marne West	T 122	100		
215	31.05.2014 13:42	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	136
215	31.05.2014 15:58	NF	Toftum	T 61	100		
216	02.06.2014 16:42	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	36
216	02.06.2014 17:18	NF	Breklum	T 122	100		
217	05.06.2014 13:31	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	79
217	05.06.2014 14:50	NF	Toftum	T 61	30		33
217	05.06.2014 15:23	NF	Toftum	T 61	60		10
217	05.06.2014 15:33	NF	Toftum	T 61	100		
218	06.06.2014 11:52	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	124
218	06.06.2014 13:56	SL	Schobüll	T 121	100		
219	06.06.2014 12:01	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	158
219	06.06.2014 14:39	NF	Breklum	T 121	100		
220	06.06.2014 12:04	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	87
220	06.06.2014 13:31	SL	Schuby	T 121	100		
221	06.06.2014 12:19	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	9
221	06.06.2014 12:28	SL	Kropp	T 121	30		52
221	06.06.2014 13:20	SL	Kropp	T 121	0		42
221	06.06.2014 14:02	SL	Kropp	T 121	30		10
221	06.06.2014 14:12	SL	Kropp	T 121	60		10
221	06.06.2014 14:22	SL	Kropp	T 121	30		5
221	06.06.2014 14:27	SL	Kropp	T 121	0		21
221	06.06.2014 14:48	SL	Kropp	T 121	30		10
221	06.06.2014 14:58	SL	Kropp	T 121	60		10
221	06.06.2014 15:08	SL	Kropp	T 121	100		
222	06.06.2014 13:59	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	154
222	06.06.2014 16:33	SL	Schuby	T 121	100		
223	13.06.2014 09:15	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	105

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
223	13.06.2014 11:00	NF	Toftum	T 61	100		
224	13.06.2014 11:20	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	107
224	13.06.2014 13:07	NF	Toftum	T 61	100		
225	13.06.2014 11:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
225	13.06.2014 12:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		66
225	13.06.2014 13:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
225	13.06.2014 13:17	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
226	13.06.2014 13:26	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	46
226	13.06.2014 14:12	NF	Toftum	T 61	100		
227	13.06.2014 13:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	13
227	13.06.2014 13:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
228	13.06.2014 14:14	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	21
228	13.06.2014 14:35	RD	Nortorf	T 121	100		
229	13.06.2014 14:27	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	41
229	13.06.2014 15:08	NF	Toftum	T 61	30		20
229	13.06.2014 15:28	NF	Toftum	T 61	60		10
229	13.06.2014 15:38	NF	Toftum	T 61	100		
230	13.06.2014 14:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	15
230	13.06.2014 15:01	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		19
230	13.06.2014 15:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
230	13.06.2014 15:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
231	13.06.2014 15:01	NF	Niebüll	T 162	60	Überlastung	22
231	13.06.2014 15:23	NF	Niebüll	T 162	100		
232	13.06.2014 16:08	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
232	13.06.2014 16:30	NF	Toftum	T 61	100		
233	13.06.2014 17:03	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	183
233	13.06.2014 20:06	NF	Toftum	T 61	100		
234	14.06.2014 14:24	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	12
234	14.06.2014 14:36	NF	Toftum	T 61	100		
235	14.06.2014 14:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	151
235	14.06.2014 17:26	NF	Toftum	T 61	100		
236	16.06.2014 15:52	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
236	16.06.2014 16:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
237	16.06.2014 16:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	29

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
237	16.06.2014 16:43	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		19
237	16.06.2014 17:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
237	16.06.2014 17:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
238	19.06.2014 08:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	40
238	19.06.2014 09:35	NF	Toftum	T 61	100		
239	19.06.2014 10:57	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	370
239	19.06.2014 17:07	NF	Toftum	T 61	100		
240	19.06.2014 11:55	HEI	Marne West	T 124	60	Überlastung	18
240	19.06.2014 12:13	HEI	Marne West	T 124	100		
241	19.06.2014 13:06	HEI	Marne West	T 124	60	Überlastung	19
241	19.06.2014 13:25	HEI	Marne West	T 124	100		
242	19.06.2014 13:42	HEI	Marne West	T 124	60	Überlastung	23
242	19.06.2014 14:05	HEI	Marne West	T 124	30		15
242	19.06.2014 14:20	HEI	Marne West	T 124	0		26
242	19.06.2014 14:46	HEI	Marne West	T 124	30		6
242	19.06.2014 14:52	HEI	Marne West	T 124	0		158
242	19.06.2014 17:30	HEI	Marne West	T 124	30		10
242	19.06.2014 17:40	HEI	Marne West	T 124	60		10
242	19.06.2014 17:50	HEI	Marne West	T 124	100		
243	19.06.2014 15:22	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	81
243	19.06.2014 16:43	SL	Schobüll	T 121	100		
244	20.06.2014 10:20	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	412
244	20.06.2014 17:12	NF	Breklum	T 122	100		
245	20.06.2014 11:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	39
245	20.06.2014 12:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
246	20.06.2014 12:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	113
246	20.06.2014 14:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		13
246	20.06.2014 14:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
246	20.06.2014 14:45	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
247	20.06.2014 12:59	HEI	Marne West	T 124	60	Überlastung	15
247	20.06.2014 13:14	HEI	Marne West	T 124	100		
248	20.06.2014 14:49	NF	Niebüll	Ltg. 51130	60	Überlastung	28
248	20.06.2014 15:17	NF	Niebüll	Ltg. 51130	100		
249	20.06.2014 16:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	6
249	20.06.2014 16:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
249	20.06.2014 16:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
249	20.06.2014 16:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
250	20.06.2014 17:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
250	20.06.2014 17:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		7
250	20.06.2014 17:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		15
250	20.06.2014 17:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		10
250	20.06.2014 17:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
250	20.06.2014 17:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
251	21.06.2014 12:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	14
251	21.06.2014 12:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
252	21.06.2014 12:33	NF	Niebüll	Ltg. 51130	60	Überlastung	221
252	21.06.2014 16:14	NF	Niebüll	Ltg. 51130	100		
253	21.06.2014 12:55	NF	Brekum	T 121	60	Überlastung	5
253	21.06.2014 13:00	NF	Brekum	T 121	30		18
253	21.06.2014 13:18	NF	Brekum	T 121	60		10
253	21.06.2014 13:28	NF	Brekum	T 121	100		
254	21.06.2014 13:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	307
254	21.06.2014 18:20	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
255	21.06.2014 14:16	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	69
255	21.06.2014 15:25	RD	Nortorf	T 121	100		
256	21.06.2014 15:36	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	30
256	21.06.2014 16:06	RD	Nortorf	T 121	100		
257	21.06.2014 16:11	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	22
257	21.06.2014 16:33	RD	Nortorf	T 121	100		
258	21.06.2014 16:42	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	22
258	21.06.2014 17:04	RD	Nortorf	T 121	100		
259	22.06.2014 08:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	609
259	22.06.2014 18:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
260	22.06.2014 08:37	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	602
260	22.06.2014 18:39	NF	Toftum	T 61	100		
261	22.06.2014 10:09	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	36
261	22.06.2014 10:45	RD	Nortorf	T 121	30		12
261	22.06.2014 10:57	RD	Nortorf	T 121	0		56
261	22.06.2014 11:53	RD	Nortorf	T 121	30		9
261	22.06.2014 12:02	RD	Nortorf	T 121	0		301
261	22.06.2014 17:03	RD	Nortorf	T 121	30		10
261	22.06.2014 17:13	RD	Nortorf	T 121	60		24

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
261	22.06.2014 17:37	RD	Nortorf	T 121	100		
262	22.06.2014 10:23	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	16
262	22.06.2014 10:39	SL	Schobüll	T 121	100		
263	22.06.2014 12:08	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	14
263	22.06.2014 12:22	SL	Schobüll	T 121	30		98
263	22.06.2014 14:00	SL	Schobüll	T 121	60		10
263	22.06.2014 14:10	SL	Schobüll	T 121	100		
264	23.06.2014 10:48	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	83
264	23.06.2014 12:11	NF	Toftum	T 61	30		165
264	23.06.2014 14:56	NF	Toftum	T 61	60		10
264	23.06.2014 15:06	NF	Toftum	T 61	100		
265	23.06.2014 10:58	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
265	23.06.2014 11:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
266	23.06.2014 12:05	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
266	23.06.2014 12:16	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		18
266	23.06.2014 12:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
266	23.06.2014 12:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
267	23.06.2014 12:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	5
267	23.06.2014 13:04	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		21
267	23.06.2014 13:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
267	23.06.2014 13:35	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
268	01.07.2014 14:53	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	19
268	01.07.2014 15:12	NF	Toftum	T 61	100		
269	02.07.2014 13:22	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	14
269	02.07.2014 13:36	SL	Kropp	T 121	100		
270	02.07.2014 15:15	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	13
270	02.07.2014 15:28	SL	Kropp	T 121	100		
271	03.07.2014 12:42	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	63
271	03.07.2014 13:45	NF	Toftum	T 61	100		
272	03.07.2014 15:25	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	22
272	03.07.2014 15:47	NF	Toftum	T 61	100		
273	03.07.2014 15:44	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
273	03.07.2014 15:49	SL	Kropp	T 121	30		45
273	03.07.2014 16:34	SL	Kropp	T 121	60		10
273	03.07.2014 16:44	SL	Kropp	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
274	03.07.2014 15:52	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	59
274	03.07.2014 16:51	NF	Toftum	T 61	100		
275	03.07.2014 16:23	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	13
275	03.07.2014 16:36	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
276	04.07.2014 12:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	15
276	04.07.2014 13:13	NF	Toftum	T 61	30		118
276	04.07.2014 15:11	NF	Toftum	T 61	60		10
276	04.07.2014 15:21	NF	Toftum	T 61	100		
277	04.07.2014 16:50	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	38
277	04.07.2014 17:28	NF	Breklum	T 122	100		
278	05.07.2014 16:32	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	30
278	05.07.2014 17:02	SL	Kropp	T 121	100		
279	06.07.2014 10:12	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	12
279	06.07.2014 10:24	NF	Breklum	T 122	100		
280	06.07.2014 14:25	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	15
280	06.07.2014 14:40	NF	Toftum	T 61	100		
281	09.07.2014 11:34	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
281	09.07.2014 11:39	SL	Kropp	T 121	30		36
281	09.07.2014 12:15	SL	Kropp	T 121	60		5
281	09.07.2014 12:20	SL	Kropp	T 121	30		101
281	09.07.2014 14:01	SL	Kropp	T 121	60		5
281	09.07.2014 14:06	SL	Kropp	T 121	30		56
281	09.07.2014 15:02	SL	Kropp	T 121	60		5
281	09.07.2014 15:07	SL	Kropp	T 121	30		152
281	09.07.2014 17:39	SL	Kropp	T 121	60		5
281	09.07.2014 17:44	SL	Kropp	T 121	30		48
281	09.07.2014 18:32	SL	Kropp	T 121	60		10
281	09.07.2014 18:42	SL	Kropp	T 121	30		22
281	09.07.2014 19:04	SL	Kropp	T 121	60		22
281	09.07.2014 19:26	SL	Kropp	T 121	100		
282	09.07.2014 12:40	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	6
282	09.07.2014 12:46	NF	Toftum	T 61	30		230
282	09.07.2014 16:36	NF	Toftum	T 61	60		109
282	09.07.2014 18:25	NF	Toftum	T 61	100		
283	09.07.2014 12:49	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	202
283	09.07.2014 16:11	SL	Schuby	T 121	100		
284	09.07.2014 13:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	6
284	09.07.2014 13:33	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
284	09.07.2014 13:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		23
284	09.07.2014 14:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
285	09.07.2014 13:42	NF	Nieüll	Ltg. 51130	60	Überlastung	93
285	09.07.2014 15:15	NF	Nieüll	Ltg. 51130	100		
286	09.07.2014 14:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	7
286	09.07.2014 14:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
286	09.07.2014 14:51	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
286	09.07.2014 15:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		32
286	09.07.2014 15:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
286	09.07.2014 15:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		26
286	09.07.2014 16:10	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		50
286	09.07.2014 17:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		19
286	09.07.2014 17:19	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		36
286	09.07.2014 17:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
287	09.07.2014 18:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	15
287	09.07.2014 18:22	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
288	10.07.2014 14:23	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	13
288	10.07.2014 14:36	SL	Kropp	T 121	100		
289	10.07.2014 16:11	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	17
289	10.07.2014 16:28	SL	Kropp	T 121	100		
290	10.07.2014 17:41	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	20
290	10.07.2014 18:01	SL	Kropp	T 121	100		
291	10.07.2014 18:22	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	11
291	10.07.2014 18:33	SL	Kropp	T 121	100		
292	11.07.2014 10:37	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	13
292	11.07.2014 10:50	SL	Kropp	T 121	100		
293	11.07.2014 12:46	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
293	11.07.2014 12:51	SL	Kropp	T 121	30		74
293	11.07.2014 14:05	SL	Kropp	T 121	60		10
293	11.07.2014 14:15	SL	Kropp	T 121	100		
294	12.07.2014 17:48	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	43
294	12.07.2014 18:31	NF	Breklum	T 122	100		
295	14.07.2014 00:20	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	25
295	14.07.2014 00:45	SL	Kropp	T 121	100		
296	14.07.2014 01:44	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
296	14.07.2014 01:49	SL	Kropp	T 121	30		23

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
296	14.07.2014 02:12	SL	Kropp	T 121	60		32
296	14.07.2014 02:44	SL	Kropp	T 121	30		54
296	14.07.2014 03:38	SL	Kropp	T 121	60		50
296	14.07.2014 04:28	SL	Kropp	T 121	100		
297	14.07.2014 09:44	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	57
297	14.07.2014 10:41	SL	Kropp	T 121	100		
298	14.07.2014 10:47	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	61
298	14.07.2014 11:48	SL	Kropp	T 121	30		271
298	14.07.2014 16:19	SL	Kropp	T 121	60		187
298	14.07.2014 19:26	SL	Kropp	T 121	100		
299	14.07.2014 12:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	52
299	14.07.2014 13:01	NF	Toftum	T 61	100		
300	14.07.2014 12:13	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	19
300	14.07.2014 12:32	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
301	14.07.2014 12:39	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	17
301	14.07.2014 12:56	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
302	14.07.2014 13:41	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	117
302	14.07.2014 15:38	NF	Toftum	T 61	100		
303	18.07.2014 10:20	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	5
303	18.07.2014 10:25	NF	Breklum	T 121	30		5
303	18.07.2014 10:30	NF	Breklum	T 121	0		17
303	18.07.2014 10:47	NF	Breklum	T 121	30		10
303	18.07.2014 10:57	NF	Breklum	T 121	60		10
303	18.07.2014 11:07	NF	Breklum	T 121	100		
304	20.07.2014 10:33	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	18
304	20.07.2014 10:51	SL	Kropp	T 121	100		
305	20.07.2014 11:29	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	20
305	20.07.2014 11:49	SL	Kropp	T 121	30		156
305	20.07.2014 14:25	SL	Kropp	T 121	60		24
305	20.07.2014 14:49	SL	Kropp	T 121	100		
306	20.07.2014 12:01	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	134
306	20.07.2014 14:15	NF	Toftum	T 61	30		12
306	20.07.2014 14:27	NF	Toftum	T 61	60		10
306	20.07.2014 14:37	NF	Toftum	T 61	100		
307	20.07.2014 12:27	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	142
307	20.07.2014 14:49	SL	Schuby	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
308	20.07.2014 12:27	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	13
308	20.07.2014 12:40	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		15
308	20.07.2014 12:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		7
308	20.07.2014 13:02	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		29
308	20.07.2014 13:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		11
308	20.07.2014 13:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		43
308	20.07.2014 14:25	NF	Lübke Koog Ost	T 61	0		19
308	20.07.2014 14:44	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		24
308	20.07.2014 15:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		40
308	20.07.2014 15:48	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
309	20.07.2014 14:48	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	70
309	20.07.2014 15:58	NF	Toftum	T 61	100		
310	20.07.2014 15:00	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
310	20.07.2014 15:05	SL	Kropp	T 121	30		28
310	20.07.2014 15:33	SL	Kropp	T 121	60		10
310	20.07.2014 15:43	SL	Kropp	T 121	100		
311	20.07.2014 15:48	NF	Niebull	T 121	60	Überlastung	33
311	20.07.2014 16:21	NF	Niebull	T 121	100		
312	20.07.2014 15:53	SL	Kropp	T 121	30	Überlastung	38
312	20.07.2014 16:31	SL	Kropp	T 121	60		30
312	20.07.2014 17:01	SL	Kropp	T 121	100		
313	20.07.2014 15:53	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	19
313	20.07.2014 16:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
314	20.07.2014 16:03	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	32
314	20.07.2014 16:35	NF	Toftum	T 61	100		
315	21.07.2014 08:42	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	6
315	21.07.2014 08:48	SL	Kropp	T 121	30		573
315	21.07.2014 18:21	SL	Kropp	T 121	60		64
315	21.07.2014 19:25	SL	Kropp	T 121	100		
316	21.07.2014 10:51	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
316	21.07.2014 10:56	NF	Toftum	T 61	30		21
316	21.07.2014 11:17	NF	Toftum	T 61	60		10
316	21.07.2014 11:27	NF	Toftum	T 61	100		
317	21.07.2014 11:37	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	13
317	21.07.2014 11:50	NF	Toftum	T 61	100		
318	21.07.2014 11:56	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	23
318	21.07.2014 12:19	NF	Toftum	T 61	30		201
318	21.07.2014 15:40	NF	Toftum	T 61	60		78

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
318	21.07.2014 16:58	NF	Toftum	T 61	100		
319	21.07.2014 12:12	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	202
319	21.07.2014 15:34	SL	Schuby	T 121	100		
320	21.07.2014 14:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	38
320	21.07.2014 14:46	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
321	22.07.2014 09:52	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	9
321	22.07.2014 10:01	SL	Kropp	T 121	30		251
321	22.07.2014 14:12	SL	Kropp	T 121	60		43
321	22.07.2014 14:55	SL	Kropp	T 121	100		
322	22.07.2014 16:19	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	9
322	22.07.2014 16:28	SL	Kropp	T 121	30		38
322	22.07.2014 17:06	SL	Kropp	T 121	60		59
322	22.07.2014 18:05	SL	Kropp	T 121	100		
323	23.07.2014 11:11	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	11
323	23.07.2014 11:22	SL	Kropp	T 121	100		
324	23.07.2014 11:44	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	10
324	23.07.2014 11:54	SL	Kropp	T 121	100		
325	23.07.2014 12:54	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	44
325	23.07.2014 13:38	SL	Kropp	T 121	30		142
325	23.07.2014 16:00	SL	Kropp	T 121	60		17
325	23.07.2014 16:17	SL	Kropp	T 121	30		16
325	23.07.2014 16:33	SL	Kropp	T 121	60		10
325	23.07.2014 16:43	SL	Kropp	T 121	100		
326	25.07.2014 11:44	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	62
326	25.07.2014 12:46	NF	Toftum	T 61	100		
327	25.07.2014 12:25	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	33
327	25.07.2014 12:58	SL	Kropp	T 121	30		70
327	25.07.2014 14:08	SL	Kropp	T 121	60		5
327	25.07.2014 14:13	SL	Kropp	T 121	30		188
327	25.07.2014 17:21	SL	Kropp	T 121	60		7
327	25.07.2014 17:28	SL	Kropp	T 121	30		38
327	25.07.2014 18:06	SL	Kropp	T 121	60		17
327	25.07.2014 18:23	SL	Kropp	T 121	30		35
327	25.07.2014 18:58	SL	Kropp	T 121	60		52
327	25.07.2014 19:50	SL	Kropp	T 121	100		
328	25.07.2014 13:45	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
328	25.07.2014 13:50	NF	Toftum	T 61	30		41
328	25.07.2014 14:31	NF	Toftum	T 61	60		10

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
328	25.07.2014 14:41	NF	Toftum	T 61	100		
329	25.07.2014 14:50	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	15
329	25.07.2014 15:05	NF	Toftum	T 61	100		
330	25.07.2014 15:13	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	34
330	25.07.2014 15:47	NF	Toftum	T 61	100		
331	27.07.2014 14:48	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	15
331	27.07.2014 15:03	SL	Kropp	T 121	100		
332	31.07.2014 15:17	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	27
332	31.07.2014 15:44	SL	Kropp	T 121	100		
333	09.08.2014 08:01	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	16
333	09.08.2014 08:17	SL	Kropp	T 121	100		
334	09.08.2014 12:06	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	22
334	09.08.2014 12:28	SL	Kropp	T 121	30		24
334	09.08.2014 12:52	SL	Kropp	T 121	60		25
334	09.08.2014 13:17	SL	Kropp	T 121	30		306
334	09.08.2014 18:23	SL	Kropp	T 121	60		5
334	09.08.2014 18:28	SL	Kropp	T 121	30		16
334	09.08.2014 18:44	SL	Kropp	T 121	60		65
334	09.08.2014 19:49	SL	Kropp	T 121	100		
335	09.08.2014 13:43	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	27
335	09.08.2014 14:10	SL	Schobüll	T 121	100		
336	09.08.2014 14:05	NF	Breklum	T 121	60	Überlastung	91
336	09.08.2014 15:36	NF	Breklum	T 121	100		
337	09.08.2014 14:16	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	6
337	09.08.2014 14:22	SL	Schobüll	T 121	30		74
337	09.08.2014 15:36	SL	Schobüll	T 121	60		265
337	09.08.2014 20:01	SL	Schobüll	T 121	100		
338	09.08.2014 14:24	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	46
338	09.08.2014 15:10	SL	Schuby	T 121	100		
339	09.08.2014 14:39	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	13
339	09.08.2014 14:52	RD	Nortorf	T 121	100		
340	09.08.2014 15:22	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	28
340	09.08.2014 15:50	RD	Nortorf	T 121	100		
341	09.08.2014 15:59	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	13
341	09.08.2014 16:12	RD	Nortorf	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
342	10.08.2014 10:32	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	14
342	10.08.2014 10:46	SL	Kropp	T 121	100		
343	10.08.2014 10:54	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
343	10.08.2014 10:59	SL	Kropp	T 121	30		125
343	10.08.2014 13:04	SL	Kropp	T 121	60		5
343	10.08.2014 13:09	SL	Kropp	T 121	30		150
343	10.08.2014 15:39	SL	Kropp	T 121	60		5
343	10.08.2014 15:44	SL	Kropp	T 121	30		23
343	10.08.2014 16:07	SL	Kropp	T 121	60		5
343	10.08.2014 16:12	SL	Kropp	T 121	30		25
343	10.08.2014 16:37	SL	Kropp	T 121	60		5
343	10.08.2014 16:42	SL	Kropp	T 121	30		83
343	10.08.2014 18:05	SL	Kropp	T 121	60		20
343	10.08.2014 18:25	SL	Kropp	T 121	100		
344	10.08.2014 12:18	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	47
344	10.08.2014 13:05	SL	Schuby	T 121	100		
345	10.08.2014 12:55	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	14
345	10.08.2014 13:09	RD	Nortorf	T 121	100		
346	10.08.2014 13:27	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	250
346	10.08.2014 17:37	RD	Nortorf	T 121	100		
347	10.08.2014 14:25	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	57
347	10.08.2014 15:22	SL	Schuby	T 121	100		
348	10.08.2014 18:55	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	28
348	10.08.2014 19:23	SL	Kropp	T 121	100		
349	10.08.2014 21:41	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	87
349	10.08.2014 23:08	SL	Kropp	T 121	100		109
349	11.08.2014 00:57	SL	Kropp	T 121	60		5
349	11.08.2014 01:02	SL	Kropp	T 121	30		16
349	11.08.2014 01:18	SL	Kropp	T 121	60		10
349	11.08.2014 01:28	SL	Kropp	T 121	100		
350	11.08.2014 08:22	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	7
350	11.08.2014 08:29	SL	Kropp	T 121	30		143
350	11.08.2014 10:52	SL	Kropp	T 121	60		5
350	11.08.2014 10:57	SL	Kropp	T 121	30		136
350	11.08.2014 13:13	SL	Kropp	T 121	60		5
350	11.08.2014 13:18	SL	Kropp	T 121	30		169
350	11.08.2014 16:07	SL	Kropp	T 121	60		10
350	11.08.2014 16:17	SL	Kropp	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
351	11.08.2014 11:02	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	25
351	11.08.2014 11:27	SL	Schobüll	T 121	100		
352	11.08.2014 12:00	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	154
352	11.08.2014 14:34	SL	Schobüll	T 121	30		83
352	11.08.2014 15:57	SL	Schobüll	T 121	60		10
352	11.08.2014 16:07	SL	Schobüll	T 121	100		
353	11.08.2014 12:38	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	15
353	11.08.2014 12:53	SL	Schuby	T 121	100		
354	11.08.2014 13:14	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	24
354	11.08.2014 13:38	RD	Nortorf	T 121	100		
355	11.08.2014 13:17	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	43
355	11.08.2014 14:00	SL	Schuby	T 121	100		
356	11.08.2014 14:51	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	48
356	11.08.2014 15:39	SL	Schuby	T 121	100		
357	11.08.2014 17:00	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	23
357	11.08.2014 17:23	SL	Schobüll	T 121	100		
358	11.08.2014 17:23	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	44
358	11.08.2014 18:07	NF	Toftum	T 61	100		
359	11.08.2014 17:37	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	35
359	11.08.2014 18:12	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
360	11.08.2014 18:02	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	13
360	11.08.2014 18:15	SL	Kropp	T 121	100		
361	12.08.2014 11:26	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	12
361	12.08.2014 11:38	SL	Kropp	T 121	100		
362	12.08.2014 15:04	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	11
362	12.08.2014 15:15	SL	Kropp	T 121	30		21
362	12.08.2014 15:36	SL	Kropp	T 121	60		12
362	12.08.2014 15:48	SL	Kropp	T 121	30		19
362	12.08.2014 16:07	SL	Kropp	T 121	60		5
362	12.08.2014 16:12	SL	Kropp	T 121	30		16
362	12.08.2014 16:28	SL	Kropp	T 121	60		46
362	12.08.2014 17:14	SL	Kropp	T 121	100		
363	12.08.2014 15:36	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	60
363	12.08.2014 16:36	NF	Toftum	T 61	100		
364	12.08.2014 15:58	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	13

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
364	12.08.2014 16:11	RD	Nortorf	T 121	100		
365	12.08.2014 17:27	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	35
365	12.08.2014 18:02	SL	Kropp	T 121	100		
366	12.08.2014 19:37	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	10
366	12.08.2014 19:47	SL	Kropp	T 121	100		
367	13.08.2014 10:55	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	399
367	13.08.2014 17:34	NF	Toftum	T 61	100		
368	13.08.2014 14:30	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	15
368	13.08.2014 14:45	SL	Kropp	T 121	100		
370	16.08.2014 12:47	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
370	16.08.2014 12:52	SL	Kropp	T 121	30		15
370	16.08.2014 13:07	SL	Kropp	T 121	60		17
370	16.08.2014 13:24	SL	Kropp	T 121	30		28
370	16.08.2014 13:52	SL	Kropp	T 121	60		7
370	16.08.2014 13:59	SL	Kropp	T 121	30		124
370	16.08.2014 16:03	SL	Kropp	T 121	60		36
370	16.08.2014 16:39	SL	Kropp	T 121	100		
371	16.08.2014 13:24	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	198
371	16.08.2014 16:42	NF	Toftum	T 61	100		
372	16.08.2014 15:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
372	16.08.2014 15:41	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
373	16.08.2014 17:55	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	11
373	16.08.2014 18:06	SL	Kropp	T 121	100		
374	17.08.2014 03:33	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	15
374	17.08.2014 03:48	SL	Kropp	T 121	100		
375	17.08.2014 06:40	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	36
375	17.08.2014 07:16	SL	Kropp	T 121	100		
376	17.08.2014 07:49	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	87
376	17.08.2014 09:16	SL	Kropp	T 121	100		
377	17.08.2014 09:37	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	179
377	17.08.2014 12:36	SL	Kropp	T 121	30		107
377	17.08.2014 14:23	SL	Kropp	T 121	60		20
377	17.08.2014 14:43	SL	Kropp	T 121	30		160
377	17.08.2014 17:23	SL	Kropp	T 121	60		33
377	17.08.2014 17:56	SL	Kropp	T 121	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
378	17.08.2014 18:40	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	21
378	17.08.2014 19:01	SL	Kropp	T 121	100		
379	17.08.2014 21:32	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	11
379	17.08.2014 21:43	SL	Kropp	T 121	100		
380	17.08.2014 22:02	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	5
380	17.08.2014 22:07	SL	Kropp	T 121	30		12
380	17.08.2014 22:19	SL	Kropp	T 121	60		40
380	17.08.2014 22:59	SL	Kropp	T 121	100		
381	17.08.2014 23:09	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	51
381	18.08.2014 00:00	SL	Kropp	T 121	100		
382	18.08.2014 00:05	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	11
382	18.08.2014 00:16	SL	Kropp	T 121	100		
383	18.08.2014 01:43	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	120
383	18.08.2014 03:43	SL	Kropp	T 121	100		
384	18.08.2014 03:58	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	37
384	18.08.2014 04:35	SL	Kropp	T 121	30		35
384	18.08.2014 05:10	SL	Kropp	T 121	60		10
384	18.08.2014 05:20	SL	Kropp	T 121	100		
385	18.08.2014 05:35	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	6
385	18.08.2014 05:41	SL	Kropp	T 121	30		14
385	18.08.2014 05:55	SL	Kropp	T 121	60		10
385	18.08.2014 06:05	SL	Kropp	T 121	100		
386	18.08.2014 06:24	SL	Kropp	T 121	60	Überlastung	107
386	18.08.2014 08:11	SL	Kropp	T 121	100		
387	18.08.2014 13:30	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	5
387	18.08.2014 13:35	NF	Toftum	T 61	30		5
387	18.08.2014 13:40	NF	Toftum	T 61	0		14
387	18.08.2014 13:54	NF	Toftum	T 61	30		10
387	18.08.2014 14:04	NF	Toftum	T 61	60		5
387	18.08.2014 14:09	NF	Toftum	T 61	30		16
387	18.08.2014 14:25	NF	Toftum	T 61	0		18
387	18.08.2014 14:43	NF	Toftum	T 61	30		10
387	18.08.2014 14:53	NF	Toftum	T 61	60		10
387	18.08.2014 15:03	NF	Toftum	T 61	100		
388	18.08.2014 13:50	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	10
388	18.08.2014 14:00	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		14
388	18.08.2014 14:14	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		10
388	18.08.2014 14:24	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
389	18.08.2014 16:53	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	15
389	18.08.2014 17:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
390	18.08.2014 17:28	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	31
390	18.08.2014 17:59	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
391	18.08.2014 18:07	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	288
391	18.08.2014 22:55	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
392	19.08.2014 11:01	NF	Toftum	T 62	60	Überlastung	20
392	19.08.2014 11:21	NF	Toftum	T 62	30		14
392	19.08.2014 11:35	NF	Toftum	T 62	60		72
392	19.08.2014 12:47	NF	Toftum	T 62	100		
393	19.08.2014 11:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	13
393	19.08.2014 11:21	NF	Lübke Koog Ost	T 61	30		86
393	19.08.2014 12:47	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60		162
393	19.08.2014 15:29	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
394	20.08.2014 10:38	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	296
394	20.08.2014 15:34	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
395	20.08.2014 10:45	NF	Toftum	T 62	60	Überlastung	289
395	20.08.2014 15:34	NF	Toftum	T 62	100		
396	20.08.2014 16:09	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	22
396	20.08.2014 16:31	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
397	20.08.2014 16:14	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	20
397	20.08.2014 16:34	NF	Toftum	T 61	100		
398	24.08.2014 11:38	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	60
398	24.08.2014 12:38	SL	Schobüll	T 121	100		
399	24.08.2014 11:41	SL	Schuby	T 121	60	Überlastung	16
399	24.08.2014 11:57	SL	Schuby	T 121	100		
400	24.08.2014 12:56	SL	Schobüll	T 121	60	Überlastung	16
400	24.08.2014 13:12	SL	Schobüll	T 121	100		
401	24.08.2014 15:11	RD	Nortorf	T 121	60	Überlastung	11
401	24.08.2014 15:22	RD	Nortorf	T 121	100		
402	26.08.2014 16:12	NF	Breklum	T 122	60	Überlastung	23
402	26.08.2014 16:35	NF	Breklum	T 122	100		
403	30.08.2014 13:36	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	8

Nr.	TT.MM.JJJJ hh:mm	Kreis	Umspannwerk	Trafo/Leitg.	Stufe %	Grund	Min.
403	30.08.2014 13:44	NF	Toftum	T 61	30		141
403	30.08.2014 16:05	NF	Toftum	T 61	60		10
403	30.08.2014 16:15	NF	Toftum	T 61	100		
404	08.09.2014 13:09	HEI	Meldorf	T 122	60	Überlastung	18
404	08.09.2014 13:27	HEI	Meldorf	T 122	100		
405	08.09.2014 14:54	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	49
405	08.09.2014 15:43	NF	Toftum	T 61	100		
406	08.09.2014 16:21	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	46
406	08.09.2014 17:07	NF	Toftum	T 61	100		
407	09.09.2014 11:57	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	11
407	09.09.2014 12:08	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
408	09.09.2014 12:30	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
408	09.09.2014 12:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
409	09.09.2014 13:06	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	20
409	09.09.2014 13:26	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
410	13.09.2014 13:42	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	12
410	13.09.2014 13:54	NF	Toftum	T 61	100		
411	13.09.2014 14:00	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	73
411	13.09.2014 15:13	NF	Toftum	T 61	100		
412	13.09.2014 16:15	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	16
412	13.09.2014 16:31	NF	Toftum	T 61	100		
413	16.09.2014 13:09	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	252
413	16.09.2014 17:21	NF	Toftum	T 61	100		
414	21.09.2014 13:38	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	19
414	21.09.2014 13:57	NF	Toftum	T 61	100		
415	21.09.2014 13:42	NF	Lübke Koog Ost	T 61	60	Überlastung	12
415	21.09.2014 13:54	NF	Lübke Koog Ost	T 61	100		
416	21.09.2014 14:08	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	311
416	21.09.2014 19:19	NF	Toftum	T 61	100		
417	25.09.2014 10:05	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	14
417	25.09.2014 10:19	NF	Toftum	T 61	100		
418	26.09.2014 14:58	NF	Toftum	T 61	60	Überlastung	153
418	26.09.2014 17:31	NF	Toftum	T 61	100		