

Schleswig-Holstein Netz AG, Ostring 5, 25899 Niebüll

**An die eingetragenen Elektro-Installateure
im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz AG**

Schleswig-Holstein Netz AG

Ostring 5
25899 Niebüll

www.sh-netz.com

Ihr Ansprechpartner

Ralf Binge
Netztechnik - Verteilnetztechnik
Koordinator Installateurwesen

T 0 46 61-96 40-95 63

ralf.binge@sh-netz.com

Datum

23. März 2022

Installateur-Information 1/2022

- 1. SH-Netz AG verstärkt das Engagement in den Energiegemeinschaften**
- 2. Neuigkeiten aus der Qualitätssicherung**
- 3. Arbeitssicherheit vor und bei der Inbetriebnahme von Zähleranlagen**
- 4. „Halbmondschraube“ bei zukünftig gelieferten Hausanschlusskästen**

Guten Tag,

mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen wieder Informationen zu aktuellen Themen zukommen lassen.

1. SH-Netz AG verstärkt das Engagement in den Energiegemeinschaften

Die Schleswig-Holstein Netz AG verstärkt ihr Engagement in den zwei Vereinen, die im Netzgebiet der SH-Netz AG aktiv sind.

Ralf Binge, aus dem Bereich Installateurwesen, ist zum 01.01.2022 zum Geschäftsführer der Elektro-Gemeinschaft Schleswig-Holstein e.V. mit rund 400 Mitgliedern und zum Geschäftsführer der Gas-Gemeinschaft Schleswig-Holstein e.V. mit rund 370 Mitgliedern bestellt worden. Vorstandsvorsitzender für beide Vereine ist Karsten Kühl aus dem Bereich Netzwirtschaft. Jens-Peter Solterbeck, aus dem Bereich der Netzdienste, verstärkt den Vorstand in beiden Vereinen.

Die Gemeinschaften vereinen Handwerksbetriebe wie Installateure und Schornsteinfeger, die Innungen, den Großhandel und Gerätehersteller sowie die Netzbetreiber. Ziel der Energiegemeinschaften ist der Informationsaustausch und die Schulung und Fortbildung der Mitglieder zum Beispiel für die sichere Anlageninstallation und Einführung neuer Technologien.

Sie sind eine ideale Plattform zum gegenseitigen Austausch und zur Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung.

Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft, um zusammen die kommenden Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung anzupacken.

Sitz: Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HRB 8122 PI

Vorstand
Malgorzata Cybulska
Dr. Benjamin Merkt
Stefan Strobl

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Matthias Boxberger

2. Neuigkeiten aus der Qualitätssicherung

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über die Vermeidung von Mängeln an Zähleranlagen informieren. Bei den Stichprobenprüfungen durch unsere Qualitätssicherung werden zum Teil Mängel an den Zähleranlagen festgestellt. Hier einige Beispiele zu den festgestellten Mängeln.

- APZ/RFZ-Feld Verdrahtung unvollständig (Beiblatt hierzu im Anhang)
- Mangelhafte Klemmverbindungen am Zähler
- Linkes Drehfeld am Zähler
- Arbeits- und Bedienbereich vor dem Zählerschrank nicht nach TAB

Um Mängel dieser Art zu vermeiden, bietet die SH-Netz AG Schulungstermine für Monteure und Fachkräfte von Elektro-Installateurunternehmen an. Weiterer Schulungsinhalt ist das sichere Arbeiten an diesen Anlagen. Zudem bekommen die Teilnehmer wichtige Informationen zu Bestimmten Themen aus der TAB NS-Nord sowie aus der VDE-AR-N 4100: 2019-04.

Über diesen Link gelangen Sie zu den Schulungsterminen.

<https://www.sh-netz-shop.com/kundenanlagen-niederspannungsnetz>

3. Arbeitssicherheit vor und während der Inbetriebnahme von Zähleranlagen

Um ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit vor und während der Inbetriebnahme von Zähleranlagen sicherzustellen, möchten wir Ihnen aus gegebenem Anlass einige wichtige Hinweise und Maßnahmen hierzu mitteilen.

1. Tragen kompletter PSA bei Schalthandlungen
 - Arbeitskleidung störlichtbogenfest 4kA oder höher
 - Schutzhandschuhe Störlichtbogen Klasse 2
 - Elektrikerhelm mit Visier

2. Vor Beginn der Arbeiten
 - Durchführung eines Sicherheitscheck (z.B. Kontrolle der Schutzausrüstung und des Arbeitsbereiches)
 - Die Selektivität der Sicherungen zwischen Hausanschluss-Kasten und Zählerschrank ist zu kontrollieren.
 - Sind Trennmesser im HA-Kasten vorhanden, ist umgehend das zuständige Netzcenter zu informieren.

4. „Halbmondschraube“ bei den zukünftig gelieferten Hausanschlusskästen

Die Verschlusschrauben im Deckel der Hausanschlusskästen werden zukünftig (voraussichtlich Lieferungen ab dem 01.04.2022) in der Ausführung als Halbmond mit 8mm Seitenlänge geliefert.

Datum

23. März 2022



Behelfsmäßig lässt sich die 8 mm Halbmondschraube mit einem Dreikant (z.B. von einem Schaltschrankschlüssel) mit folgenden Abmessungen öffnen:



Bei Neubeschaffung sollte jedoch ein entsprechender Schlüssel (für Halbmondschrauben mit 8 mm Seitenlänge) beschafft werden.

Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Installateur-Information oder anderen technischen Fragen, dann melden Sie sich gerne bei uns.

Freundliche Grüße

i.A. Ralf Binge