

## Installateurinformation 3/2021

1. Anschluss Baustromschränke nach DIN VDE 0100-704:2018-10
2. Baustrom bei vorgestrecktem Netzanschluss

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen wieder Informationen zu aktuellen Themen zukommen lassen.

### 1. Anschluss Baustromschränke nach DIN VDE 0100-704:2018-10

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt endet am 18.05.2021 die Übergangsfrist der DIN VDE 0100-704:2018-10.

Wesentliche Änderungen der DIN VDE 0100-704:2018-10 sind der Schutz von Drehstrom Steckdosen bis einschließlich 63 A mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B, sowie eine laienbedienbare Einrichtung zum Trennen der Einspeisung, die gegen Einschalten abschließbar ist. Eine verschließbare Umhüllung ist nicht mehr ausreichend.

Entspricht der Baustromschrank (A-Schrank oder AV-Schrank) nicht der DIN VDE 0100-704:2018-10 erfolgt kein Anschluss an das Versorgungsnetz der Schleswig-Holstein Netz AG.

### 2. Baustrom bei vorgestrecktem Netzanschluss

Bei vorgestreckten Netzanschlüssen wird das zukünftige Netzanschlusskabel genutzt, um den Baustromschrank über einen Kabelverteilerschrank anzuschließen. Sobald bei diesen Anschlüssen der Netzanschluss hergestellt wird, wird der Kabelverteilerschrank aufgelöst und der Baustromschrank abgeklemmt. Grundsätzlich wird der Zähler im Baustromschrank durch uns ausgebaut, sobald der Baustromschrank abgeklemmt wird. Ein Weiterbetrieb des Baustromschrankes ist in Ausnahmefällen nur in Ansprache mit dem jeweiligen Netzcenter möglich.

Baustromzähler sind nach wie vor nicht in den Zählerschrank des Hauses einzubauen.

Freundliche Grüße  
Jenny Lachmann

**Schleswig-Holstein Netz AG**

Schleswig-HeinGas-Platz 1  
25451 Quickborn

[www.sh-netz.com](http://www.sh-netz.com)

**Ihr Ansprechpartner**

Jenny Lachmann  
Netztechnik  
Richtlinien u. Anlagentechnik

T 0 43 31-18-29 63

[jenny.lachmann@sh-netz.com](mailto:jenny.lachmann@sh-netz.com)

**Datum**

11. Mai 2021

Sitz: Quickborn  
Amtsgericht Pinneberg  
HRB 8122 PI

Vorstand  
Kirsten Fust  
Dr. Benjamin Merkt  
Stefan Strobl

Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Matthias Boxberger